

TS BRUNTÁL, s.r.o., ZEYEROVA 12, 792 01 Bruntál

Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejného osvětlení (dále jen PVVO)
/ Pro účely vydání společného povolení

Žadatel: Stavby Byrtus s.r.o.

Lokalita stavby: ul. Zeyerova, Bruntál

Název stavby: **Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál**

Při realizaci stavby **dojde k dotčení PVVO**, které je v naší správě.

Předpokládaná hloubka uložení PVVO cca 0,6 - 0,8 m.

Toto umístění lze, po dohodě s vydavatelem vyjádření, vytýčit na místě samém.

Podmínky prováděných prací:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v naší správě, je organizace povinna v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVO a splnit následující podmínky:

Zákres je orientační! Provádějící org. je povinna, před zahájením prací, zajistit vyznačení a vytyčení polohy PVVO přímo na staveništi a s tímto prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

Při pracích nad, a ve vzdálenosti 0,5 m po každé straně vyznačené trasy PVVO, dbát zvýšené opatrnosti.

Neprodleně ohlásit každé odkrytí nebo poškození PVVO na tel.č. **731 183 038**.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu PVVO považována, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

V Bruntále dne: 08.10.2024



Správce veř. osvětlení
Zerzavý Jan

