

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 8.7.2024, 23.7.2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 45653/2024/BR/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 50043/2024/BR/HOK

VYŘIZUJE: Ing. Ondrová

Ing. Svoboda

TEL.: 554 774 115

E-MAIL: alena.ondrova@khsova.cz

Stavby Byrtus s.r.o.

Dlouhá 401/45A

79501 Stará Ves

DATUM: 24.7.2024

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost společnosti Stavby Byrtus s.r.o., Dlouhá 401/45A, 79501 Stará Ves, zastupující na základě plné moci Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, ze dne 8.7.2024, doplněnou 23.7.2024, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) pro stavbu „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3612/1- Bruntál“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro vydání společného povolení (DUR + DSP) pro stavbu „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3612/1- Bruntál“

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Stavby Byrtus s.r.o., Dlouhá 401/45A, 79501 Stará Ves, zastupující na základě plné moci Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, ze dne 8.7.2024, doplněné dne 23.7.2024 o informaci o zahájení stavebního řízení 27.6.2024, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) pro stavbu „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3612/1- Bruntál“ posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace (projektant Ing. Jaromír Lavička, 5/2024, Mohelnice, Stavby Byrtus s.r.o., Stará Ves) je výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 v k.ú. Bruntál – město. Jedná se o objekt nevýrobního charakteru. Provoz objektu je dán účelovostí a bude využíván pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů, základní počet členů 12 osob, počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky 4 osoby a garážování hasební techniky. Objekt je kapacitně navržen pro 12 osob mužského pohlaví. Objekt bude obdélníkového tvaru, nepodsklepený, 2 NP. Dispozičně se objekt bude členit na 1 NP - vstupní zádveří, schodiště, 2x výměňiková stanice, čistá šatna, umývárna (2 x umyvadlo, 2 x sprcha), pisoáry (2 x), 1 x záchod muži, špinavá šatna, prádelna, chodba s regály, úklid, kancelář velitele JPO, CHTS dílna, strojní dílna,

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

garáž, věž na sušení hadic a ve 2 NP – chodba, odpočinková místnost, 2 x sklad, 1 x záchod ženy s předsíní s umyvadlem, 1 x záchod muži s předsíní s umyvadlem a se dvěma pisoáry, zasedací místnost, kuchyně. Zdrojem tepla bude výměňková stanice s výkonem cca. 50kW napojená na městský teplovod. Zdrojem pitné vody bude městský vodovod. Způsob zajištění teplé tekoucí vody bude nepřímotopným zásobníkem o objemu 200 litrů, který bude ohříván pomocí výměňkové stanice. Denní osvětlení bude zajištěno okny. Elektrické osvětlení bude zajištěno pomocí LED svítidel a je v souladu s požadavky dle ČSN EN 12464-1. Větrání bude zajištěno pomocí oken, talířových ventilů napojených na ventilátory a mřížek ve stěnách. Přívod vzduchu zajištěn přísáváním z okolních prostorů. U sanitárního zařízení dveře bez prahu, popř. osazeny dveřními mřížkami. Ventilátory budou na sání a výtlačku osazeny dle potřeby tlumiči hluku tak, aby výsledné nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku byly na úrovni cca. 47 dB(A) ve dne a 37 dB(A) v noci.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

RNDr. Iveta Nováková  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

1x adresát DS