



VŠECHNY CHRÁNIČE BUDOU TYPU A.

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	R2
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPLECH ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š.600/v.1200/hl.210mm.
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	BÍLÁ-RAL7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	NÁHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4,-4.1,ed.2
NAPÁJECÍ NAPĚŤ/SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ/SOUSTAVA :	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
PŘÍPOJNICE	Cu 4,0A
ZKRATOVÁ ODOLNOST /kA/	10kA



AUTOR PROJEKTU :		Ing. JAROMÍR LAVIČKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJ. PROFESE :		Ing. ZDENĚK NOVÁK	
VYPRACOVAL :		Ing. ZDENĚK NOVÁK	
MÍSTO STAVBY :		Nádražní 99A/20, 792 01 Bruntál	
STAVEBNÍK :		Město Bruntál, Nádražní 99A/20, 792 01 Bruntál	
AKCE/ NÁZEV : VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRONICE NA POZEMKU parc. č. 3612/1 V k.ú. A OBCE BRUNTÁL			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
OBJEKT : POŽÁRNÍ ZBRONICE			
ČÁST : D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE			
OBSAH : ROZVADĚČ R2			
		Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL Obchodně technická a projektční kancelář A.Gavrilase 111/32, 700 30 Ostrava tel.: +420 603 448 517, novel@itstrati.cz	
DATUM :		12/2024	
STUPEŇ PD :		DPS	
ZAK. Č. :		P-SB04./2024	
FORMÁT :		2xA4	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :			
MĚŘÍTKO :		PŘÍLOHA č.:	
-		07	