



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Spisová značka: OM12650/2025/505
Číslo jednací: OM69587/25/505

Zadavatel: **Město Kyjov**
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města
Administrace veřejné zakázky: Mgr. Eva Fialíková, odbor majetkoprávní

Název zakázky:

**IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚLOCVIČNY SEIFERTOVO NÁM. ZŠ J. A.
KOMENSKÉHO, KYJOV**

Druh zadávacího řízení: otevřené
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Vážení dodavatelé,

podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídky (viz níže).

Dotazy dodavatele doručené dne 24.06.2025:

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o dodatečné informace v rámci vytváření cenové nabídky na výše uvedenou akci:

1. Jaká je skladba stávajícího střešního pláště? Jde o to, jak a čím jsou kotveny stávající azbestocementové desky a jak a do čeho budou kotveny nové trapézové plechy.
2. Jak má být řešen zábor pozemku nutný pro vybudování zařízení staveniště? Má být obsažen v ceně nebo bude poskytnut zdarma?
3. U krytiny je určena pouze tloušťka plechu, nikoliv povrchová úprava. Mám to chápat tak, že zda lest či mat, případně povrchová úprava 25 nebo 50 mikronů je jedno.
4. Mají být součástí ceny položky odpadní trouby kruhové D 120 mm i svodová kolena nebo na ně bude doplněna samostatná položka? Dle pohledů z exteriéru jich bude min. 8 ks
5. Bude nějak v rámci střechy řešen zachytýný systém proti pásu osob?
6. Jak je to v rámci střešního pláště s bleskosvodem? Je na stávající střeše? Pokud ano, jak bude následně kotven.
7. Jak je uvažováno s informováním KHS ohledně demontáže azbestocementové krytiny? Bude nutné vybudování ochranného pásma, dekontaminační zóny, atd.? Pokud ano, bude na to vyhrazen prostor?
8. Budou na nové plechové krytině nějak řešeny sněhové zachytávače? Na tomto typu krytiny bude pohyb sněhové pokrývky výrazně jiný než na stávající krytině.



9. Má být v rámci D+m trapézového plehcu uvažována i s horním a dolním pěnovým těsněním nebo bude položka doplněna?

Dodatečná informace č. 1 zadávací dokumentace k dotazům doručeným dne 24.06.2025:

1. Azbestocementové desky jsou kotveny šrouby do střešních latí a nově trapézové plechy budou kotveny také šrouby do střešních latí.
2. Zařízení staveniště - do VV dána položka navíc na umístění buňky (pol. č. 3), parc. 288/121 je pozemek školy, není potřeba vyřizovat zábor.
3. Nacenit střešní krytinu s červeným nástríkem odpovídající hodnotě 50 mikronů (doplněno do slepého VV – pol. 14).
4. Odpadní trouby svodové vč. kolen – (doplněno do slepého VV – pol. 11).
5. Systém proti pádu bude proveden dle platné legislativy a norem, bude součástí položky střešní krytiny (doplněno do slepého VV – pol. 14).
6. Bleskosvod dle výkazu demontáž a zpětná montáž původního vč. případného doplnění, kotvení a vč. revize bude v položce hromosvodu (doplněno do slepého VV – pol. 19). Způsob kotvení bleskosvodu v gesci zhotovitele.
7. Informace pro demontáže azbestové krytiny na KHS zajistí dodavatel v rámci položky demontáže střešní krytiny – pol. 16. Prostor na ochranné pásmo a dekontaminační zónu bude na pozemku školy na parkovišti před budovou tělocvičny.
8. Střešní sněhové zachytávače nacenit v rámci položky trapézové krytiny (doplněno do slepého VV – pol. 14).
9. Pěnové těsnění horní i dolní bude v rámci položky střešní krytiny trapézového plechu (doplněno do slepého VV – pol. 14).

Doplnění provedeno dle výše uvedeného i ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této Dodatečné informace č. 1.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Lhůta pro podání nabídek končí dne: **04.07.2025 v 10:00 hodin.**

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídky byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5383> a ve webové aplikaci JOSEPHINE na doméně <https://josephine.proebiz.com>.

V Kyjově dne 26.06.2025

Mgr. Eva Fialíková
administrátorka veřejných zakázek
odbor majetkoprávní