

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„VZT areály DPO“**

**ev. č. NR-70-18-PŘ-Ko**

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 02. 11. 2018):

Prosím o odpověď na níže uvedené dotazy a připomínky k zakázce „Úpravy topných větví“ A, C DP Ostrava

DP Ostrava – úprava topných větví A , Hala I, II, III, IV

1. Výkaz výměr neobsahuje nátěry potrubí, je potřebné nátěry potrubí nacenit
  2. výkaz výměr osahuje pol 713411121 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 125,00000
- V technické zprávě je uvedeno, že izolace bude provedena potrubními pouzdry s AL povrchem, tl. Izolace 1 x DN potrubí, jakou izolaci potrubí je potřebné nacenit a kolik metrů potrubí bude izolovaných
3. Výkaz výměr neobsahuje uložení potrubí, je potřebné uložení potrubí nacenit

DP Ostrava – úprava topných větví C, Objekt 2

1. Výkaz výměr neobsahuje 24ks termostatických ventilů a 24 ks regulačních šroubení, je potřebné tyto armatury nacenit
2. Výkaz výměr neobsahuje uložení potrubí, je potřebné uložení potrubí nacenit

DP Ostrava – úprava topných větví C, Objekt 5

1. Výkaz výměr neobsahuje 9ks termostatických ventilů a 9 ks regulačních šroubení, je potřebné tyto armatury nacenit
  2. Výkaz výměr neobsahuje uložení potrubí, je potřebné uložení potrubí nacenit
  3. Výkaz výměr obsahuje 783424340 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 40,00000
- Celková metráž potrubí je 226 metrů, kolik metrů nátěrů potrubí je potřebné nacenit

DP Ostrava – úprava topných větví C, Objekt 7

1. Výkaz výměr neobsahuje uložení potrubí, je potřebné uložení potrubí nacenit
  2. výkaz výměr osahuje pol 713411121 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 35,00000
- V technické zprávě je uvedeno, že izolace bude provedena potrubními pouzdry s AL povrchem, tl. Izolace 1 x DN potrubí, jakou izolaci potrubí je potřebné nacenit a kolik metrů potrubí bude izolovaných
3. Výkaz výměr obsahuje 783424340 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 36,00000
- Celková metráž potrubí je 184 metrů, kolik metrů nátěrů potrubí je potřebné nacenit

DP Ostrava – úprava topných větví C, Objekt 10

1. Výkaz výměr neobsahuje nátěry potrubí, je potřebné nátěry potrubí nacenit
2. výkaz výměr osahuje pol 713411121 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá m2 13,00000  
V technické zprávě je uvedeno, že izolace bude provedena potrubními pouzdry s AL povrchem, tl. Izolace 1 x DN potrubí, jakou izolaci potrubí je potřebné nacenit a kolik metrů potrubí bude izolovaných
3. Výkaz výměr neobsahuje uložení potrubí, je potřebné uložení potrubí nacenit.

**Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 06. 11. 2018)**

Zadavatel zkontroloval soupisy prací a na základě výše uvedeného dotazu je doplnil.

Zadavatel tyto opravené soupisy prací přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.11.2018 do 10.00 hod.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 06. 11. 2018

.....  
Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu

Přílohy:

- Oceněný soupis prací\_část A Trolejbusy\_oprava 6.11.2018,
- Oceněný soupis prací\_část B Hranečník\_oprava 6.11.2018