

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Úpravy topných větví“

ev. č. NR-64-18-PŘ-Ko

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Doplnění odpovědi k:

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 08. 11. 2018) uveřejněné ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 12.11.2018:

Zadavatel doplnil informace vztahující se ke specifikaci a umístění kompenzátorů do projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o následující dokumenty.

Areál trolejbusy Ostrava - D14.D01, D14.D02, D14.D03;

Areál autobusy Hranečnick - D14.D01, D14.D03, D14.D21, D14.D22, D14.D28, D14.D29.

Tyto opravené dokumenty tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 15. 11. 2018):

Prosím o informaci k zakázce „Úpravy topných větví“ A, C DP Ostrava

DP Ostrava – úprava topných větví C, Objekt 2

1. Výkaz výměr vytápění obsahuje 2 ks třicestných směšovacích ventilů DN 20 kvs=4, servopohony ke směšovacím ventilům ve výkazu výměr vytápění ani MaR nejsou uvedeny, kdo bude servopohony dodávat .

DP Ostrava – úprava topných větví C, Objekt 7

1. Výkaz výměr vytápění obsahuje 2 ks třicestných směšovacích ventilů DN 40 kvs=25, servopohony ke směšovacím ventilům ve výkazu výměr vytápění ani MaR nejsou uvedeny, kdo bude servopohony dodávat.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 12. 11. 2018)

Zadavatel upravil přílohu č. 3 zadávací dokumentace Oceněný soupis prací, kde je nově upravená položka na cenu trojcestných směšovacích ventilů včetně servopohonu.

S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.11.2018 do 10.00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 16. 11. 2018

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu

Přílohy:
Projektová dokumentaceoprava 16.11.2018,
Oceněný soupis pracíoprava 16.11.2018.