



Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PE+N ~50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : - automatickým odpojením od zdroje ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 411, čl. 411.4

- doplňková – proudovým chráncem ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 415, čl. 415.1

- doplňujícím ochranným pospojováním ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 415, čl. 415.2

INSTALOVANÝ PŘÍKON : P_i = 43,5kW

P_b = 34,8kW

projektant : Hrbáčický Marek	datum : říjen 2024	Hrbáčický Marek
stupeň PD : DPS	zakázka : 37-2024	projektování elektrických zařízení Kástecká 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
savba : Smuteční síň na Městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení		
obsah : D.1.4.2 Elektroinstalace	formát : 6x44	
Celkové funkční schéma	měřítko : -	
	výkres č. : D.1.4.2.6	