



Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N ~50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : - automatickým odpojením od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 411, čl. 411.4
- doplňková - proudovým chráničem
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 415, čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 415, čl. 415.2

INSTALOVANÝ PŘÍKON : Pi = 43,5kW
Pb = 34,8kW

projektant : Hrbotický Marek	datum : říjen 2024	Marek Hrbotický projektování elektrických zařízení Kasárenská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DPS	zakázka : 37-2024	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		formát : 6x A4
stavba : Smuteční síň na Městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení		měřítko : 1 : 50
obsah : D.1.4.2 Elektroinstalace Smuteční síň - půdorys 1. np		výkres č. : D.14.2.5