



LEGENDA ZNAČEK

	PŘÍROZNÝ PŘÍVOD / ODVOD, INFILTRACE
	NUCENÝ ODVOD
	NUCENÝ PŘÍVOD
	SMĚR PROUDĚNÍ / CÍKULACÍ CHLAZENÍ
	VZT POTRUBÍ
	POŽÁRNÍ KLAPKA
	DVEŘNÍ MŘÍŽKA
	DVEŘE BEZ PRAHU
	IZOLACE POTRUBÍ / PROTIPÓŽÁRNÍ IZOLACE
	VENTILÁTOR
	OHŘÍVAČ, CHLADIČ, ELIMINÁTOR
	TUMIČ HLUKU
	POTRUBÍ ROZVODY CHLADIVA R410A
	HRANICE POTRUBÍ ALP PUR TL20/30 MM
	ZÁNEŠ / PODPĚRA VZT POTRUBÍ

POZNÁMKA:

VZT POTRUBÍ NEZNAČENÉ ÚSEKEM POČÍZE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVÍČOVÝCH DESK ALP TL20/30 MM OBOUSMĚRNĚ OCHRÁNĚNÉ AL FOLIÍ – ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY
KONZENZÁT OD VZT JEDNOTKY JE SVĚDEN PŘES SEFOM DO PODLAHOVÉ VPUSTI
VZT POTRUBÍ POZINKOVANÉ JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERALNI ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL40MM.

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

DISPOZICNÍ ÚPRAVA STROJOVNY VZT – VYBOURÁNÍ PŘÍČEK A ZÁKLADŮ OD STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ VZT.
ÚPRAVA VSTUPU DO PODLAHOVÉHO KANÁLU A JEHO ZASLEPENÍ SMĚREM K VENKOVNÍ STĚNĚ
VYBOURÁNÍ PODLAHY, INSTALACE PODLAHOVÉ VPUSTI PRO ODVOD KONZENZÁTU
NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1600x2300 MM, VYBOURÁNÍ OTVORŮ A JEJICH ZAPRAVENÍ PRO VZT POTRUBÍ
KONTROLA A VYČISTĚNÍ PODLAHOVÉHO KANÁLU

Index změny	Den	Podpis	Změna - popis
01/23	01/23	01/23	01/23
02/23	02/23	02/23	02/23
03/23	03/23	03/23	03/23
Investor	MKS K.Y.O.V., příspěvková org. města Kyjova	Město	1:50
Stavba	REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY A KOTELNY V KINĚ PANORAMA V KYJOVĚ	VP- 2304-03	
Průběh	SVATBOŘSKÁ 671, 697 01 KYJOV, st.panc.č. 235/2	Číslo výt.	2
Opis	VZDUCHOTECHNIKA	Stupeň	PD pro realizaci
		Kótováno	Poset A4
		mm	