

Spisová značka: MUHO 7996/2025 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 59923/2025 OP

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 25.09.2025

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 5,

k podlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení s názvem

REKONSTRUKCE POVRCHU HRACÍ PLOCHY VČ. TECHNOLOGIÍ NA ZIMNÍM STADIONU V HODONÍNĚ

Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Hodonín
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Ing. Jiří Lindovský

Identifikační údaje veřejné zakázky

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce povrchu hrací plochy vč. technologií na zimním stadionu v Hodoníně
Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek:	Z2025-044177
Číslo spisu VZ:	MUHO 7996/2025 OP
Druh (předmět) VZ (§ 14 ZZVZ):	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim VZ podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení VZ (§ 3 ZZVZ):	Otevřené řízení

Seznam použitých zkratk:

VZ - Veřejná zakázka
ZD - Zadávací dokumentace
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

1. Dotaz dodavatele

Dotaz dodavatele ze dne 24.09.2025

V zadávacích podmínkách k veřejné zakázce v čl. 6.5 zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace prostřednictvím 2 referenčních zakázek: „Rozsah referencí významných zakázek: Min. 2 referenční zakázky, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce či oprava ledové plochy včetně technologie s chladicím médiem s čpavkovou technologií, s min. výší finančního plnění 15 mil. Kč bez DPH, pro každou zakázku zvlášť.“ Může zadavatel přesněji specifikovat, jaké položky referenční zakázky budou relevantní a uznatelné jako součást referenční zakázky? Konkrétně: Budou uznány položky: tepelná a hydroizolace ledové plochy, podloží ledové plochy, mantinely jako součást ledové plochy? Budou uznána oběhová čerpadla ledové plochy a kompresorová část chladicího zařízení jako relevantní součást technologie chlazení? Žádáme zadavatele o jasné vymezení rozsahu dodávky, který bude uznán jako součást referenční zakázky.

2. Dodatečná informace č. 5 ZD:

K dotazu ze dne 24.09.2025

Výstavbou nebo rekonstrukcí či opravou ledové plochy jsou myšlena veškerá dílčí plnění, které byly v rámci výstavby nebo rekonstrukce či opravy ledové plochy realizovány, zahrnující i např. tepelné a hydroizolace ledové plochy, podloží ledové plochy, mantinely jako součást ledové plochy, oběhová čerpadla ledové plochy a kompresorová část chladicího zařízení jako relevantní součást technologie chlazení aj. dílčí plnění, které byly v rámci výstavby nebo rekonstrukce či opravy ledové plochy realizovány, pokud byla výstavba nebo rekonstrukce či oprava ledové plochy včetně technologie s chladicím médiem s čpavkovou technologií.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Dodatečná informace č. 5 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény: <https://profil.y.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek