

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Areál autobusy Hranečník – Hala Karosárna – Doplnění odtokových žlabů před vrata II“

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: EFD-27-25-PŘ-Ře

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 61974757

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 15.8.2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dotaz: Při kontrole položkového rozpočtu bylo zjištěno, že projektant uvažoval u ŽL č. 1 s šířkou rýhy 0,3 m a u ŽL č. 2 s šířkou rýhy pouze 0,26 m. Upozorňujeme zadavatele, že šíře rýhy pro osazení odvodňovacích žlabů je minimálně 0,5 m.

Žádáme proto investora o úpravu výměr položek pro bourání, výkopy, obsypy, zásypy, odvoz a uložení sutí a zhotovení CB krytu na množství odpovídající minimálně šíři 0,5 m.

Dotaz č. 2

Dotaz: Při kontrole položkového rozpočtu bylo zjištěno, že rozpočet neobsahuje žádné vedlejší náklady. Předpokládáme tedy, že investor nebude požadovat geodetické zaměření, provádění zkoušek, zajištění stavenišť, či čištění komunikací v rámci stavby, pokud investor požaduje některé z těchto prací po budoucím zhotoviteli, tak prosíme o doplnění do položkového rozpočtu stavby.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Na základě dotazu dodavatele, zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č. 3 ZD – Oceněný soupis prací a upravenou výkresovou část Přílohy č. 11 ZD – Projektová dokumentace.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Na základě dotazu dodavatele, zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č. 3 ZD – Oceněný soupis prací.

II.

Zadavatel s ohledem na obsah tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 05.09.2025 do 10,00 hod.

V Ostravě dne dle elektronického podpisu

Ing. Sylva Řezáčová
projektový manažer