



Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :

- automatickým odpojením od zdroje

ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 411, čl. 411.4

- doplňková - proudovým chráničem

ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 415, čl. 415.1

- doplňujícím ochranným pospojováním

ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 415, čl. 415.2

INSTALOVANÝ PŘÍKON :

Pi = 43,5kW

Pb = 34,8kW

projektant : Hrbotický Marek	datum : říjen 2024	Marek Hrbotický projektování elektrických zařízení Kasárenská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DPS	zakázka : 37-2024	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
stavba : Smuteční síň na Městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení		formát : 2xA4
obsah : D.1.4.2 Elektroinstalace Správní budova - půdorys 1. pp		měřítko : 1 : 100
		výkres č. : D.1.4.2.2