



Poznámka

- NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ S PŘÍPRAVOU PRO PŘIPOJENÍ FVE JE NAVRŽEN VE SMYSLU POŽADAVKŮ NA UMÍSTĚNÍ, PROVEDENÍ A ZAPOJENÍ MĚŘÍCÍCH SOUPRAV U ZÁKAZNÍKŮ MALÝCH VÝROBEN PŘIPOJENÝCH K ELEKTRICKÉ SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ EG.D, a. s. A PLATNÝCH OD 1. 1. 2024 (SCHEMA ZAPOJENÍ č. 19)

název rozváděče: **rozváděč RE**
provedení: **samostatně stojící plastový příli**
rozměry: **dle rychlosti výrobce**
krytí: **IP44 / IP20**

rozdvodná soustava: **3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C**
ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
automatickým odpojením od zdroje
provedení přívodu: **spodem**
provedení vývodu: **spodem**

projektant: **Hrbáčický Marek**
investor: **Masarykovo museum**
datum: **říjen 2024**
zakázka: **37-2024**

stavba: **SMUTEČNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ - V HODONÍNĚ - VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ**
obsah: **D.1.4.2 Elektroinstalace - schema rozváděče RE**

výtisk č.:

7

1/1