

Váš dopis zn. Elektronicky, utility č. 33686
Ze dne 15. května 2024
Naše zn. 26003/2024-SŽ-OR OVA-OPS
Spisová zn. 373/2024/OPD
Listů/příloh 3/4

Vyřizuje Luboš Ševčík
Mobil +420 607 097 668
E-mail Sevcik@spravazeleznic.cz

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk

E: Zdenek.vitasek@email.cz

Datum 19. června 2024

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen „OR Ostrava“), toto

Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Název stavby: **Stavební úprava úseku od stávajícího železničního mostu po křižovatku Skalička a Rudolfov v Zábřehu**
Místo stavby: **k. ú. Zábřeh na Moravě**
Trať/žkm: **č. 001 Praha – Česká Třebová – Olomouc – Bohumín/ dle KJŘ/ Zájmové území - vpravo v ochranném pásmu dráhy žkm 39,5**
TÚDÚ: **1901G1 žst. Zábřeh na Moravě**
Žadatel: **Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk**

Na základě předložené žádosti za účelem zjištění existence inženýrských sítí se jedná o zájmové území pro úpravu úseku komunikace v oblasti od sil. mostu po křižovatku Skalička a Rudolfov v Zábřehu.

Zájmové území je situováno vpravo v ochranném pásmu koridorové, elektrizované železniční trati v blízkosti silničního nadjezdu – mostu nad železniční tratí v žkm 39,5 v obvodu žst. Zábřeh na Moravě. Není uveden přesný rozsah stavebních prací.

Dojde k dotčení kabelových tras správy železnic v majetku a správě ČD-Telematiky, a.s. a OR Ostrava.

Nutno respektovat následující vyjádření:

1. Správa železniční telematiky (SŽT)

/Dipl. technik Jiří Sládek, T: 972 322 566, M: 725 122 904, E: SladekJ@spravazeleznic.cz/

Při realizaci akce Stavební úprava úseku od stávajícího železničního mostu po křižovatku Skalička a Rudolfov v Zábřehu, IS, **dojde ke styku** s telekomunikačním vedením (TK, DOK, HDPE trubky) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 3202412161 ze dne 22. 5. 2024 (viz Příloha č. 1).

- Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Správy železniční telematiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

- Trasy kabelů včetně případných ochranných opatření těchto kabelů požadujeme zapracovat do dokumentace v dalším stupni a tu předložit na Správu železnic, státní organizace, Správu železniční telematiky a ČD-Telematika k odsouhlasení.
- **Kontakt na vytyčení kabelu - Miroslav Nuc, tel. 724 106 290**, současně zašlete objednávku na : **E: helpdesk@cdt.cz, T: 972 111 555**

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

/Ing. Janka Hojgrová, M: 725 344 876, E: Hojgrova@spravazeleznice.cz/

- V zájmové oblasti **se nachází kabelová** trasa ve správě SSZT. Nutné vytyčení a ochrana kabelů (viz Příloha č.2).Kabely SSZT Olomouc jsou zakresleny informativně.
- Objednávku na přesné vytyčení jejich polohy zašlete v předstihu 14 dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem **E: hojgrova@spravazeleznice.cz**. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska Šumperk **p. Pavlu Kundratovi, M: 606 734 240**, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení. Případné podmínky pro zajištění ochrany kabelových tras budou stanoveny při jejich vytyčení před zahájením stavby.
- Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti kabelů provádějte ručně!
- Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojižděním stavebních mechanismů.
- Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zák. 266/1994 Sb. o drahách ve znění zák. č. 23/2000 Sb.

3. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

/Karla Čepeláková, M: 972 741 200, E: Cepelakova@spravazeleznice.cz/

- V zájmovém území, nebo v jeho blízkosti **se nachází** drážní elektroenergetické zařízení NN, VN 3KV DC a jejich součásti, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §46 - zákona č.458/2000Sb. v platném znění.
- V příloze zasíláme vyjádření 747/2024 - SEE ze dne 3.6.2024 a zákresy kabelových tras včetně stanovení podmínek pro jejich vytyčení (viz Příloha č.3).

4. Správa tratí (ST)

/Ing. Jolana Malá, M: 601 574 383, E: MalaJ@spravazeleznice.cz/

- V zájmové oblasti **se nachází** podzemní odvodnění - trativody ve správě ST Olomouc (viz Příloha č. 4).

Ostatní

Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV. V případě, že by mohlo dojít k ovlivnění vaší stavby a zařízení bludnými proudy z trakčního vedení je nutné provést opatření dle platných norem.

Toto vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení neobsahuje vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD-Telematiky a. s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD-Telematiku a.s. Toto vyjádření Vám bude vyhotoveno na základě samostatné žádosti. Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

Další informace a pokyny pro projednání stavby v ochranném pásmu dráhy naleznete: <https://www.spravazeleznice.cz/orova/ochranne-pasmo-drahy>

Upozorňujeme na skutečnost, že dle § 9 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění, je možné v ochranném pásmu dráhy provádět stavby a nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu.

Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (viz §§ 4, 8 a 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách) musí být řádně projednána s vlastníkem a provozovatelem drážní infrastruktury Správou železnic. Zástupcem Správy železnic pro vydávání souhrnného stanoviska pro specifikované území je Oblastní ředitelství Ostrava.

Stavebník nebo jím na základě plné moci pověřená osoba (dále jen stavebník) **je povinen** při provádění jakékoli činnosti v OPD **řídit se platnými právními předpisy**, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, **aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a narušení plynulosti železničního provozu**.

Při jakékoli činnosti v ochranném pásmu dráhy je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo dráhy a ochranná pásma všech zařízení s dráhou souvisejících tak, aby nedošlo ke ztížení nebo zamezení přístupu ke dráze, údržby drážních objektů a zařízení. Záměr musí být navržen a proveden tak, aby ani v budoucnu nemohlo dojít k porušení jeho funkce vlivem provozování dráhy.

Toto vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení nelze použít jako souhlas se stavebním záměrem, ke kolaudaci ani k realizaci stavby.

Žádáme o předložení dalšího stupně projektové dokumentace respektující uvedená vyjádření k posouzení a vystavení souhrnného stanoviska Správy železnic.

Vyjádření k existenci sítí a zařízení a předběžná informace pro přípravu dokumentace záměru se týká území pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností **2 let** od data vydání tohoto vyjádření.

Ing. Jiří Macho

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zaslány prostřednictvím služby DataShare s platností do 19.12.2024, odkaz:

<https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/VRZAMuhPIDuGBAW>

Příloha č. 1 - Vyjádření ČD-Telematiky, a.s. – pro síť Správy železnic pod č. j. 3202412161

- Situační schéma

Příloha č. 2 - Vyjádření SSZT

- Kabelová trasa – situace

Příloha č. 3 - Vyjádření SEE č. 747/2024 - SEE

- Situace – kabelové trasy

Příloha č. 4 – Správa tratí

- Situace - odvodnění