

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž zachytného systému proti pádu při práci výškách“**Ev. č. zak. SVZ-94-25-PŘ-Če**

zadávané formou sektorové podlimitní zakázky

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 29. 9. 2025):

Dotaz č. 1:

Mohl bych mít dotaz ohledně zadávacího řízení a to přílohy „příloha-c-3-zd-technicka-specifikace-areal-tramvaje-poruba“, kde v tabulce Kolej 12,13 požadujete jištění proti pádu nad 2 místy stání tramvaje z jedné strany. Dále pak jsou kolonky jištění 1. a 2. úseku o délce 123m které odpovídají skutečnosti. Dále pak se uvádí délka 22m 2. úseku s výškou uchycení 5,3m. Tato položka spíše sedí na předchozí kolej 4,5. Prosím o reakci zda tuto položku naceňovat, nebo vynechat.

Jištění proti pádu nad 2 místy stání tramvaje z jedné strany.	ANO
Délka 123 m, výška uchycení jištění 5,6 m, jištěného 1 úseku.	ANO
Délka 123 m, výška uchycení jištění 5,6 m, jištěného 2 úseku.	ANO
Délka 22 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 2 úseku.	NE
Kotevní bod u všech dveří dle ČSN EN 795	ANO
Každé kotvicí místo dimenzováno pro min. 4 osoby obsluhy.	ANO

Odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel z důvodu administrativního pochybení a v návaznosti na obdržený předmětný Dotaz č. 1 upravuje Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace Areál tramvaje Poruba (Příloha č. 2 Návrhu Smlouvy o dílo), a to odstraněním řádku „Délka 22 m, výška uchycení jištění 5,4 m, jištěného úseku, v části „Kolej 12, 13“.

Délka 22 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 2 úseku.		
--	--	--

ZADAVATEL PRO ÚPLNOST UVÁDÍ, ŽE DODAVATELÉ DOLOŽÍ MJ. TAKTO UPRAVENOU PŘÍLOHU Č. 3 – Technická specifikace Areál tramvaje Poruba“ JAKO SOUČÁST SVÉ NABÍDKY.

Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu úpravy zadávacích podmínek, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 10. 2025 do 10.00 hodin.

Bližší informace včetně Vysvětlení Zadávací dokumentace naleznete na Profilu zadavatele, viz odkaz: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5536>

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

V Ostravě 29. 9. 2025

.....
Jana Červenková
specialista nákupu
úsek nákup a správa společnosti

Příloha:

Příloha č. 3 - Technická specifikace Areál tramvaje Poruba verze ze dne 29. 9. 2025