



LEGENDA MÍSTNOSTI

	Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (M2)
BYT Č.1 26,68M2	201	CHODBA	2,55
	202	POKOJ+KUCH.KOUT	20,92
	203	KOUPELNA+WC	3,21
	204	CHODBA	5,52
BYT Č.2 63,68M2	205	KUCHYŇ	7,00
	206	POKOJ	23,48
	207	POKOJ	23,48
	208	KOUPELNA+WC	4,20
BYT Č.3 63,68M2	209	CHODBA	5,52
	210	KUCHYŇ	7,00
	211	POKOJ	23,48
	212	POKOJ	23,48
BYT Č.4 26,68M2	213	KOUPELNA+WC	4,20
	214	CHODBA	2,55
	215	POKOJ+KUCH.KOUT	20,92
	216	KOUPELNA+WC	3,21
SPOL. PROST. 22,02M2	217	PODESTA	3,71
	218	SCHODIŠTĚ	5,90
	219	PAVLAČ	12,41

LEGENDA

DT	Ústředna DT
V	Vstupní tablo
T	Domovní telefon
Z	El. zámek
Tla	Tlačítko zvonkové
OS	Zařízení autonomní detekce a signalizace kouře

- DOMOVNÍ TELEFONY A EL. VRÁTNÝ:
- DIGITÁLNÍ AUDIO SYSTÉM DOMOVNÍCH TELEFONŮ A EL. VRÁTNÉHO
 - KOMUNIKACE MEZI VSTUPEM DO BUDOVY (VSTUPNÍ TABLO) A JEDNOTLIVÝMI BYTY (DOMOVNÍ TELEFONY), S MOŽNOSTÍ VPUŠTĚNÍ DO BUDOVY (EL. ZÁMEK VE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH)
 - SYSTÉM DT DOPLNĚN O VYZVÁNĚNÍ OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ BYTOVÉ JEDNOTKY; TLAČÍTKO UMÍSTĚNO U DVEŘÍ, NA STRANĚ OTVÍRÁNÍ (MONTÁŽNÍ VÝŠKA TLAČÍTKA 1,2 m NAD PODLAHOU)
 - ROZVADĚČ PRO DOMOVNÍ TELEFONY (JEDNOTKA ELEKTRONIKY A NAPÁJENÍ) UMÍSTĚN VE VSTUPNÍ CHODBĚ, MIMO DOSAH NEOPRÁVNĚNÝCH OSOB
 - UMÍSTĚNÍ DOM. TELEFONŮ V JEDNOTLIVÝCH BYTECH PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA A BUDOUCÍHO UŽIVATELE, OBVYKLE NA STRANĚ OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
 - NAPÁJENÍ SYSTÉMU DOMOVNÍCH TELEFONŮ V ROZVADĚČI RS (1.NP)
 - KABELÁŽ PODLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU DOM. TELEFONŮ (SYKFY 2x2x0,5, CYKY 3Jx1,5)

KABELÁŽ VEDENA V KABELOVÉ CHRÁNIČCE DN20 (PLASTOVÁ, OHEBNÁ, STŘEDNÍ MECH. ODOLNOST).

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU:

3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C-S, TN-S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

II. NAPĚŤOVÉ PÁSMO PRO STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ VE SMYSLU ČSN IEC 449

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3:
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
- 412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- 412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTÝ
- 412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ
- 413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
- 413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II

VED.PROJEKTU ING.I.HOLÍŇKA	ZODP.PROJEKTANT <i>Holín</i>	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY ŠENOVSKÁ 65,67,69 SLEZSKÁ OSTRAVA	<div><div>idea</div><div>atelier</div><div>SPOL.S R.O.</div></div>	
ZODP.PROJ.SPEC. KAREL ŽERDIK	PROJEKTANT MGR.V.LACKO	KONTROLOVAL ING.I.HOLÍŇKA	INVESTOR SM OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA		
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ UL.ŠENOVSKÁ 65,67 A 69 - SO 01 BYTOVÉ DOMY				FORMÁT	840x297
				DATUM	KVĚTEN 2020
				STUPEŇ P.D.	DPS
				Z.ČÍSLO	24-5/17
EPS, DOMOVNÍ TELEFONY – 2.NP				MĚŘÍTKO	V.Č.
				1:50	E-08