

Ž Á D O S T

o vyjádření k existenci zařízení technologické telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie

Žadatel : **Ateliér Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory**

NÁZEV STAVBY: „**Modernizace bytových domů ul. Šenovská č. 65, 67 a 69**“

Vyřizuje : osobně

Jméno: ing.Birtková

Číslo jednací :

Datum : 6.2.2020

Žádáme o vyjádření, zda a které Vaše zařízení technologické telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie nebo zájmy chráněné Zákonem 127/2005 Sb. a dalšími předpisy budou stavbou dotčeny. Současně žádáme o stanovení podmínek, za kterých vydáte souhlas se stavbou.

Razítko a podpis žadatele :

V Y J Á D Ř E N Í

č.j. IT 030 /2020

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku, souběhu, křížení, přiblížení s technologickou telekomunikační sítí OKD, a. s. Informační technologie.

Dotčené území: k.ú: Slezská Ostrava, parc.č
dle dodaného zakreslení stavby

s označením :

Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky :

--

Vyjádření **je vystaveno** pro účely územního a stavebního řízení.

Budou li podmínky uvedené v tomto vyjádření součástí stavebního povolení souhlasíme s prováděním stavby a žádáme pouze o zaslání opisu stavebního povolení.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu 12-ti měsíců ode dne vystavení

Všeobecné podmínky :

Žadatel nebo stavebník zajistí ochranu zařízení telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie v rozsahu Zákona 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v tomto vyjádření tak, aby v průběhu stavební činnosti a po jejím ukončení nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody vzniklé na zařízení telekomunikační sítě, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. Stavebník nebo provádějící organizace je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených v tomto vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že :

1. Uvědomí OKD, a.s. Informační technologie (společnost K2 connect solution s.r.o.) o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem. Dozor pro telekomunikační síť zajišťuje pro OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p. Chrobok Vlastimil, tel. 730812159.
2. Bude dodržovat ochranné pásmo u telekomunikačních kabelů – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Dále na trasu kabelu nebude uskláňovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
3. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení kabelů telekomunikační sítě přímo na staveništi. Vytýčení provádí pro telekomunikační síť OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p. Chrobok Vlastimil, tel. 730812159 na základě vystavené objednávky. V případě nutnosti zajistí stavebník provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2 Zpoplatnění vytyčovací prací bude provedeno na místě hotovostní platbou. Za tuto platbu bude žadateli vystaven příjmový daňový doklad.
4. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření. V ochranném pásmu ve vzdálenosti 1 m od telekomunikačního kabelu je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanismů.
5. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození. Bližší instrukce podá odpovědný zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. případně jimi určenými pracovníci zajišťující odborný dozor.
6. Ohlásí neprodleně každé poškození telekomunikační sítě, na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
7. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. o kontrolu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.
8. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

V Ostravě dne: 26.2.2020

Pro žadatele dle požadavku IT 030/2020 vypracoval, Vlastimil Chrobok společnost K2 connect solution s.r.o.
tel. 556 674 801, mob.: 730 812 159, e-mail: vlastimil.chrobok@k2connect.cz

podpis



Za OKD, a.s. Informační technologie
Ing. Antonín Štěrba
Tel.: 596 262 077, 606 515 520

razítko, podpis:

Platnost vyjádření

Prodloužil :

razítko - podpis