

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01

Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „Rekonstrukce ulice Dobrovského, Bruntál“.

Poskytnutím této změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky, a proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://profily.proebiz.com/profile/00295892>.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace – Pr_04_Vykaz_vymer_BRUNTAL_ul_Dobrovského_01092025.xlsx, závazném dokumentu), v objektu SO 104 - Oprava povrchu ul. V Táboře, zadavatel uvádí položku č. 30 – 597101035RAA - Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D 400 kN včetně dodávky žlabu a roštu. Žádáme zadavatele o specifikaci šířky daného žlabu.

Vyřazení k dotazu č. 1:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr SO 104 - Oprava povrchu ul. V Táboře v položce č. 30 - Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D 400 kN včetně dodávky žlabu a roštu. Šířka žlabu je DN 100.

V příloze č. 6 zadávací dokumentace – Projektové dokumentaci je šířka žlabu uvedena ve vodorovném příčném řezu (viz Pr_06_PD_BRUNTAL_ul_Dobrovského_01092025, 04_PDPS, D.1 SO 100, D.1.4.2 Vzorové příčné rezy – SO 104).

Původní výkaz výměr ze dne 01.09.2025:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D 400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	18,00000		0,00

Nový výkaz výměr ze dne 09.09.2025:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton DN100, zatížení D 400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	18,00000		0,00

Zadavatel v rámci Změny a doplnění č. 01 ze dne 09.09.2025 přikládá výkaz výměr pod názvem:

- **Priloha_VZD_01_Pr_04_Vykaz_vymer_BRUNTAL_ul_Dobrovského_09092025_zmena.xlsx**

Přílohy:

- **Priloha_VZD_01_Pr_04_Vykaz_vymer_BRUNTAL_ul_Dobrovského_09092025_zmena.xlsx**

V Bruntále, dne 09.09.2025