

Ostravské
komunikace, a.s.

DATUM
20 -11- 2018

Číslo jednací: 9119/18
Počet příloh: 1



DIC
7

Vyjádření

k existenci vedení a zařízení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a. s.

Ostravské komunikace, a. s.
Novoveská 25/1266
709 00 OSTRAVA

Vaše značka
OKAS-8065/TSÚ/SI

Naše značka
18-830

Vyřizuje / tel.
Žáková, DiS. /555 135 603

V Ostravě
19.11.2018

Žadatel: Ostravské komunikace, a. s.

Vyřizuje: Slívová

Název stavby: „Návrh chodníku na ulici Jánské v Ostravě - studie“

Územní vymezení stavby (oblast, ulice): k.ú. Slezská Ostrava

Vyjádření: Ve Vašem zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení, které je ve vlastnictví nebo ve správě **OVANET, a. s.** Jako přílohu Vám poskytujeme výkres s orientačním zakreslením trasy vedení a trváme na dodržení podmínek uvedených v Příloze č. 1.

Platnost vyjádření: 1 rok

S pozdravem

-11-



OVANET a.s., Hájkova 1100/13
702 00 Ostrava, Přívoz

Bc. David Filip
technik provozních systémů

Příloha č. 1

Podmínky k vyjádření

nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení ve vlastnictví společnosti OVANET a.s. Je investor povinen provést veškerá opatření a zajistit, aby v daném příslušnými ČSN, zákonem č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích ve věcech a následujícími podmínkami tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to

činnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a před zahájením podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno, aby bylo prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.

Pracovníci, aby dbali při práci v blízkosti vedení maximální opatrnosti a nepoužívali nástroje a nevhodného nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m na obě strany od vedení nepoužívali žádné mechanizační prostředky.

Při souběhových s telekomunikačním vedením musí být dodrženy zejména: Prostorová úprava vedení technického vybavení při souběhu a křížení kabelů. Při stavebních pracích musí být dodržena ČSN 733050- Zemní práce.

Telekomunikační vedení bude podchyceno podložním prkny na vzdálenosti nejméně 1m a zemina pod prkny musí být řádně udusaná. Pro zavěšení kabelů vedení nebude použito sousedních kabelů ani potrubí.

Telekomunikační vedení musí být označeno výstražnými tabulkami. Před zahájením telekomunikačního vedení vyzve investor odpovědného zástupce společnosti OVANET a.s. ke kontrole, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy všechny normy a stanovené podmínky. O této skutečnosti bude proveden zápis do protokolu.

Podél trasy telekomunikačního vedení nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup k vedení nebo ohrožovala jeho provoz.

Telekomunikační vedení vč. ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, ani porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem oznámit odpovědným zástupcem společnosti OVANET a.s.

Pro každé poškození vedení na telefonní číslo 604 22 88 44. Oprava a uvedení vedení do původního stavu zajistí OVANET a.s. na náklady investora.

Investor musí dodržet ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle ČSN 733050. V případě zásahu do ochranného pásma je nutné požádat o povolení v ochranném pásmu.

Veškeré práce nebo jakákoliv manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě společnosti OVANET bude provedena prostředky společnosti OVANET a.s. na náklady