



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 13260/2018 OP

Č. J. MUHOCJ 1820/2019 OP

VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek

TEL: +420 518 316 338

FAX.:

E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz

DATUM: 8. 1. 2019

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 7, vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Eva Tomčalová, DiS. / telefon: +420 518 316 467 / email: tomcalova.eva@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 4. 1. 2019:

*Dobrý den, prosíme zadavatele o poskytnutí výkazu výměr na níže uvedené položky:
SO 00 – Příprava území*

Díl:	961	Demontáže				0,00	
6	961011001VCO	Demontáž vodoměru a odstranění vodovodní přípojky	soubor	1,00000		0,00	0,00
7	961011002VCO	Demontáž vzdušného sdělovacího vedení	soubor	1,00000		0,00	0,00

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 7 k dotazu ze dne 4. 1. 2019:

Položka 6-961011001VCO obsahuje:
**demontáž podružného vodoměru do DN 25 1ks
a demontáž ocel. vodovodního potrubí do DN 50-64m**
Položka 7-961011002VCO obsahuje
demontáž vzdušné telefonního vedení pro 6 linek-20m

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 7 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<https://josephine.proebiz.com/cs/>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 8. 1. 2019

MgA. Petr Drábek

Odbor právní
Administrace veřejných zakázek
Město Hodonín
Národní třída 373/25
695 35 Hodonín
tel.: +420 518 316 338
web: www.hodonin.eu
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz