



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 13260/2018 OP

Č. J. MUHOCJ 3715/2019 OP

VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek

TEL: +420 518 316 338

FAX.:

E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz

DATUM: 15. 1. 2019

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 11, vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Eva Tomčalová, DiS. / telefon: +420 518 316 467 / email: tomcalova.eva@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

Vážený dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 10. 1. 2019:

Dotaz č. 1

U světlíků není navrženo ovládání otvírání. Bude ovládáno ručně nebo elektronicky na tlačítko či dálkové ovládání? V případě, že bude ovládáno elektronicky, prosíme zároveň o řešení v oddíle elektroinstalace.

Dotaz č. 2

Elektroinstalace v oddíle silnoproudu navržené skříňové rozvaděče nemají dle dodavatelů dostatečnou velikost.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 11 k dotazům dodavatele ze dne 10. 1. 2019:

K dotazu č. 1

Světlíky nebudou otevíratelné - plní pouze funkci prosvětlení.

K dotazu č. 2

Rozvaděče byly navrženy konfiguračním programem konkrétního nejmenovaného výrobce, který provedl i výpočet oteplení, a náplň do navržených skříní je odpovídající:

HR – 64 obsazených DIN modulů ze 72 pozic DIN modulů

S1 – 38 obsazených DIN modulů ze 72 pozic DIN modulů

RS2 - 81 obsazených DIN modulů z 96 pozic DIN modulů

RS3 – 108 obsazených DIN modulů ze 120 pozic DIN modulů

V případě použití náplně s větší šířkou DIN modulů nutno zvětšit úměrně rozvaděčové skříňové dle požadavku vybraného dodavatele.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 11 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<https://josephine.proebiz.com/cs/>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 15. 1. 2019

MgA. Petr Drábek

Odbor právní

Administrace veřejných zakázek

Město Hodonín

Národní třída 373/25

695 35 Hodonín

tel.: +420 518 316 338

web: www.hodonin.eu

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz