



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 13260/2018 OP

Č. J. MUHOCJ 6770/2019 OP

VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek

TEL: +420 518 316 338

FAX.:

E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz

DATUM: 25. 1. 2019

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 15, vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Eva Tomčalová, DiS. / telefon: +420 518 316 467 / email: tomcalova.eva@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 22. 1. 2019:

Prosíme zadavatele o doplnění specifikace vstrojení rozvaděče pro měření a regulace položka viz níže:

310	rút 07	Kompletně vstrojený rozvaděč MaR, pro el.přívod 45 kWh	ks	1,00000	0,00	0,00
-----	--------	--	----	---------	------	------

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 15 k dotazům dodavatele ze dne 22. 1. 2019:

Položka 310 obsahuje: Kompletně vstrojený rozvaděč MaR pro el. přívod 45 kW

- z rozvaděče jsou elektricky napájena zařízení - 2 tepelné čerpadlo a bivalentní zdroj - elektrické topné spirály v akumulární nádrži, oběhová čerpadla topných větví

- v rozvaděči je instalován inteligentní regulátor chodu celého topného systému, včetně topných větví a případně také solárního systému.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 15 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonína.

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<https://josephine.proebiz.com/cs/>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 25. 1. 2019

MgA. Petr Drábek

Odbor právní

Administrace veřejných zakázek

Město Hodonín

Národní třída 373/25

695 35 Hodonín

tel.: +420 518 316 338

web: www.hodonin.eu

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz