

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 36M00

ROZMĚRY ROZVADĚČE: \$300x545x190

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽYVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZDUSTALA ZACHOVÁVANA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

MAPA ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHACK, HAGER. PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁNEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 25A

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|---------------|--|
| Zodpovědný projektant | | Ing. Josef Nezval | | <div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Vařšavská 1866/103 Ostrava-Hulváký, 709 00</div> <div>IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div> | | | |
| Vyraboval | | Ing. Josef Nezval | | | | | |
| Investor: | | Datum | | | | | |
| Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | | | | Stupeň PD | | listopad 2023 | |
| Název akce: | | | | Formát | | A4 | |
| Regenerace bytového bytového domu na ulici Kepkova | | | | Měřítko | | - | |
| Místo: Kepkova 1465/3, 710 00 Slezská Ostrava | | | | Číslo výkresu | | | |
| Název výkresu: ROZVADĚČ RS | | | | D.1.4.4-07 | | | |

