



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Regenerace bytového domu na ul. Kepkova 3“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Prosíme o rozpoložkování poplatku za skládku dle jednotlivých tříd odpadu v části 01- Bourací práce – pol. 24.

Odpověď č. 1:

Byl použit poplatek za skládku vycházející ze směsi betonu, cihel a keramiky. Je to položka URS. Je nemožné v této fázi stavby přesně určit, jaké bude množství a druh odpadu. Jsou zde různé tloušťky omítek, druhy zdiva, keramiky atd. Množství odpadu se fakturuje podle skutečnosti. V rozpočtu je vždy odhad na základě položek, kdy každá položka k bourání má svoji demontážní hmotnost a z ní vznikne celkové množství odpadu.

Dotaz č. 2:

V objektu 08- ZTI chybí odvozy sutí a poplatky za skládku. Prosíme o doplnění položek a kategorizaci poplatků za skládku vč. nebezpečného azbestového odpadu.

Odpověď č. 2:

Stavební bourací práce pro ZTI jsou obsaženy v části bourací práce rozpočet 01. Pokud se na stavbě bude vyskytovat azbest, bude se poplatek fakturovat zvlášť. Při rekonstrukci vedlejších domů se azbest nevyskytoval, je proto předpoklad, že se na stavbě vyskytovat nebude.

Dotaz č. 3:

Jakým způsobem máme nacenit bod 7- zemní práce ve slaboproudu? Chybí odpovídající položky.

Odpověď č. 3:

Ve slaboproudu zemní práce nejsou, jsou v části silnoproud a jsou to položky standartní pro výkopové práce při elektromontážích, kde jsou uvedené rozměry rýhy d * š * h.

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
„elektronicky podepsáno“