



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha		Stěny	Strop	Poznámka
101	TICHÁ ODPOČÍVÁRNA	33.90	KERAMICKÁ DL.	A1	OŠ, KS	SDK-AKU	VZT
102	ATRIUM	63.75	VENK.KERAM.DL.	B1 B2	FASÁDA ETICS		OCHL.BAZ.
103	VSTUP	14.70	KERAMICKÁ DL.	A3	OŠ, KS, KO	SDK-V	VZT
104	SPRCHY	15.60	KERAMICKÁ DL.	A4 A3	KO 2600	SDK-V	VZT
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2.45	KERAMICKÁ DL.	A3.1	KO 2000	SDK-V	VZT
106	FINSKÁ SAUNA	25.20	KERAMICKÁ DL. DŘ.ROŠT	A2	DŘEVO	DŘEVO	ODVĚTRÁNÍ
107	CHODBA	9.30	KERAMICKÁ DL. DŘ.ROŠT	A1	OŠ, KS	SDK-AKU	VZT
108	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	14.40	BET.DLAŽBA ŠTĚRK 16/32 POROROŠT	B3 Z11	DŘEVO	DŘEVO	

LEGENDA ZNAČEK

OZNAČENÍ	POPIS
EW 15 DP3 S, C, PK, KZ	Požární odolnost dveří kouřotěsnost, samozavírač, panikové kování, koordinátor zavírání
REI 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce střechy
REI 15DP1	Požární odolnost stěn
(H)	Nástěnný hydrant D 25, s tvarově stálou hadicí Ø19 mm, délky 30 m
→	Směr úniku
→	Hlavní východ
■ ■ ■	Hranice požárních úseků
△ PHP	Přenosný hasicí přístroj
---	Hranice požárně nebezpečného prostoru
4,27 m ←	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požárně nebezpečný prostor
⚡	Hlavní vypínač elektrické energie

LEGENDA TABULEK

OZNAČENÍ	GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
POZ01	(H)	Hydrant + text
POZ03	(H)	Hasicí přístroj + text
POZ22	(H)	Nouzový východ (fotolumin. značky)
POZ37	(H)	Únikový východ - text (fotolumin. značky)

±0.000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (207.72 m n.m. Bpv)

VYPRACOVAL ING. ZBYNĚK POSPÍŠIL	ODP.PROJ.PROFESE ING. ZBYNĚK POSPÍŠIL	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH	ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČIK
MÍSTO STAVBY: CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD			
INVESTOR: CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD			
AKCE: DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM			
CPA DELFÍN - AQUAPARK ROZŠÍŘENÍ WELLNESS			
OBJEKT: SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS PROFESNÍ DÍL: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: PBŘ - PŮDORYS 1.NP			
FORMÁT		4A4	
DATUM		10. 2025	
STUPĚNÍ		ZSPD	
MĚŘÍTKO		1:100	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		CPA-05-24	
ARCH.Č.	PROFESE	Č.VÝKRESU	
	D.1.3	01	