

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Zasklívání majetku DPO“**

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

### VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „zadavatel“) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zveřejní na profilu zadavatele.

#### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 13. 11. 2018):

##### **Žádost o vysvětlení č. 1**

Dobrý den,

Prosím o přesnou specifikaci poptávaného materiálu bezpečnostního skla.

Např. část A: Cena bez DPH za 1m<sup>2</sup> použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 4 mm s fólií

Není patrné o jaké sklo a fólii se jedná.

Část B a část C je nám jasná.

#### Odověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 14. 11. 2018

Zadavatel stanovil požadavek na bezpečnostní sklo a fólii v obecné rovině, tak, aby umožnil co největšímu okruhu potencionálních dodavatelů předložit nabídku na tuto zakázku. Záměrem zadavatele je pořídit takové sklo, které v případě vyražení, nevytvoří ostré střepy, přičemž fólie zajistí udržení poškozeného skla do doby jeho výměny. Sklo po aplikaci fólie musí zůstat průhledné bez jakýchkoli narušení, jako např. zakalení či zvlnění povrchu okna apod.

#### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 26. 11. 2018):

##### **Žádost o vysvětlení č. 2**

Dobrý den,

v části B a C má být součástí ceny za 1m<sup>2</sup> zasklení také „jeřáb včetně osádky“. Jeřáb se ale účtuje za dojezd a za hodinu práce. Jelikož není specifikováno přesné množství sklení v jedné várce, atd., nelze odhadnout kolik hodin bude jeřáb potřeba a nevím, JAK PŘEPOČÍTAT HODINOVOU SAZBU JEŘÁBU NA m<sup>2</sup> SKLA. Proto si myslím, že součástí ceny za m<sup>2</sup> nemůžou být náklady za jeřáb a tyto náklady by měly být účtovány zvlášť dle skutečnosti na jednotlivé akce. Prosím o vaše vyjádření.

**Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 ze dne 26. 11. 2018**

Dle zadavatele, cena za 1 m<sup>2</sup> zasklení výplní v části B a C obsahuje celkové náklady spojené s poskytováním předmětu plnění včetně nákladů na materiál, nákladů spojených s dopravou do místa plnění, mzdové a ostatní náklady nutné k provedení zasklení, mezi jinými pak i např. jeřáb nebo jiný mechanizační prostředek. Zadavatel, z důvodu zvýšení tržní konkurence, ponechává na dodavateli, jaký mechanizační prostředek pro plnění zakázky zvolí, tzn., zadavatel blíže nespecifikuje toto zařízení a ani následně nebude kontrolovat výběr a výkon dodavatelem zvoleného mechanizačního prostředku. Dodavatelé při určení nabídkové ceny promítnou náklady na tento jimi zvolený mechanizační prostředek do ceny zasklení 1m<sup>2</sup> předepsaného skla.

V Ostravě 26.11. 2018

.....  
Bc. Iveta Janečková  
specialista nákupu