



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k. ú. Hrušov“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1,2
A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

V soupisu prací je položka č. 80 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15. V projektové dokumentaci je žulová kostka osazena do betonového lože C 12/15 a betonové obrubníky do betonového lože C 20/25 i C 12/15. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď č. 1:

V projektové dokumentaci bylo sjednoceno na beton C 12/15.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací je položka č. 59 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200. V projektové dokumentaci je přípojka z potrubí DN 150. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď č. 2:

Jedná se o dvě odlišné položky. Kanalizační potrubí DN200 napojuje vpusti na kanalizaci. Drenážní potrubí DN150 odvodňuje parkoviště – tato položka byla doplněna.

Dotaz č. 3:

V Technické zprávě je uvedeno, že napojení na stávající navazující komunikace bude provedeno zařezáním a asfaltovou zálivkou. V soupisu prací nejsou na tyto práce položky. Žádáme o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď č. 3:

Položka byla doplněna.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací je položka č. 51 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80. Technické zprávě je uveden ASFLATOVÝ BETON acl 16+. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď č. 4:

V projektové dokumentaci bylo sjednoceno na asfaltový beton ACL 16+.



Dotaz č. 5:

V soupisu prací je položka č. 56 Dlažba betonová vegetační 210x140x80mm přírodní v množství 424,36m². V Technické zprávě je uvedena dlažba se širokou spárou ANTRACIT a ve Smlouvě o dílo je uvedena dlažba zámková 20x20cm.

Odpověď č. 5:

Bude použita dlažba 20 x 20 cm dle požadavků investora, chodníky a zpevněné plochy v barvě šedé, parkovací stání v barvě antracit se spárou 3 cm.

Dotaz č. 6:

V Technické zprávě je zmínka o šterbinovém žlabu. V soupisu prací není uveden. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu, případně doplnění do soupisu prací..

Odpověď č. 6:

Položka byla doplněna.

Dotaz č. 7:

V Projektové dokumentaci je zakreslena geotextilie 500g/m², geotextilie 800g/m² a folie Fatrafol 806 tl 1,5mm. V soupisu prací pro geotextilii 800g/m² a folii Fatrafol 806 nejsou položky. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu, případně doplnění do soupisu prací..

Odpověď č. 7:

Položky byly doplněny.

Dotaz č. 8

Chtěli bychom se ujistit, že objekt SO 301 Odvodnění parkovišť není součástí soutěžní akce "Komunikace, parkoviště, a chodník na ul.MK M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov", přestože je zmiňován v poskytnuté PD.

Odpověď č. 8:

Zadavatel prověřil aktuálnost soupisu prací a doplnil jej především v oblasti odvodnění parkovišť, včetně objektu SO301 a upřesnil projektovou dokumentaci o výkresy uvedené v příloze. Vzhledem k těmto změnám, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.



Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel se rozhodl, v souladu s ustanoveními § 99 ZZVZ, prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Původně stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do **27. 11. 2025 do 08:00:00 hodin** se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek do **01. 12. 2025 do 08:00:00 hodin**.

Přílohy:

- Soupis prací ke dni 13.11.2025
- A.B.Pr.zprávy_Henryho
- C3.Koordinacni situace
- D2.Vzorove rezy
- D1.Technicka zprava_Henryho

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
„elektronicky podepsáno“