



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k. ú. Hrušov“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Výkaz výměr v objektu 01 – Komunikace, parkoviště uvádí p. č. 25, 39, 90, 91 a 92 poplatky za uložení stavebního odpadu, ale neuvádí kódy odpadu a k odpadu z asfaltových povrchů neuvádí zařazení asfaltů do skupin. K řádném ocenění je toto nutné. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 1:

V projektové dokumentaci se předpokládá, že vybouraná živice neobsahuje dehet (s ohledem na to, že nebylo stanoveno Σ PAU pro zařazení asfaltové směsi).

Kódy odpadu – viz část projektové dokumentace - B. Souhrnná technická zpráva:

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích)

pol.č.	popis	zařazení
1	beton	170101
	asfalt	170302
2	zemina	170503
	kamení	170504

Dotaz č. 2:

TZ i výkaz výměr uvádí tuto konstrukci parkovacích stání:

- DLAŽBA SE ŠIROKOU SPÁROU, ANTRACIT, TL.8CM	0,08 m
- GEOMŘÍŽ	
- HUMUSOVÁ VRSTVA	0,20 m
- PÍŠČITOIÍLOVITÁ VRSTVA	0,30 m
celkem	0,58 m

Je tato konstrukce správná? Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o vysvětlení/opravu/doplnění.

Odpověď č. 2:

Konstrukce parkovacích stání:

- DLAŽBA SE ŠIROKOU SPÁROU, ANTRACIT, TL.8 CM	0,08 m
- LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	0,04 m
- MZK	0,25 m
- ŠTĚRKOPÍSEK	0,10 m
- GEOTEXTILIE 500 g/m ²	-
- FATRAFOL 806 TL.1,5mm	0,01m
- GEOTEXTILIE 800 g/m ²	-
- ŠTĚRKOPÍSEK	0,05 m
celkem	0,53 m



Bude použita dlažba 20 x 20 cm dle požadavků investora, chodníky a zpevněné plochy v barvě šedé, parkovací stání v barvě antracit se spárou 3 cm.

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr uvádí p. č. 86 Kompletní zřízení kabelové chráničky + rezervní vč. zemních prací, k řádnému ocenění žádáme zadavatele o přesnou specifikaci kabelové a rezervní chráničky.

Odpověď č. 3:

Veškeré podklady jsou součástí projektové dokumentace - B.Souhrnná technická zpráva:

Kabelová chránička - půlená DN 110 mm

Rezervní chránička - Kopoflex 110

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
„elektronicky podepsáno“