



Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Odsávání svařovacího kouře II.“

zadávané formou sektorové veřejné zakázky malého rozsahu, tj. mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „*zadavatel*“) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

I.

Zadavatel obdržel dne 13. 11. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Obracím se na vás s dotazem o doplnění informací v zadávací dokumentaci poptávkového řízení „Odsávání svařovacího kouře II“ - SVZ-137-25-PŘ-Ja:

1. Vzhledem k různorodosti používaných technologií (svařování MIG, TIG, Laser, broušení, čištění laserem) a vzniku fyzikálně a chemicky nesourodých emisí, které bude zachytávat filtrační zařízení bych očekával že toto zařízení bude vybaveno hasebním systémem. Je takové zařízení z hlediska provozu potřeba, nebo si požární bezpečnost zařízení budete řešit organizačními opatřeními?

Zadavatel k **dotazu č. 1 uvádí**, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha.

2. Vzhledem k malému určenému prostoru svařovacího pracoviště (90 m³), vzhledem k prováděným činnostem a vzhledem k požadavku na vrácení přefiltrovaného vzduchu na pracoviště doporučuji, aby ve výběrovém řízení byl přesně specifikován kvalita filtračního materiálu na úrovni kategorie „M“ dle EN 60335.

Zadavatel k **dotazu č. 2 uvádí**, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha.

3. V souvislosti s předchozím dotazem ad2 si dovoluji upozornit, že pracovní podmínky na pracovišti musí splňovat dle přílohy č.2 NV 361/2007Sb a její pozdějších novelizací limity PELc na fibrogenní prachy ze svařování <5mg/m³ a NPK- P - Ozon <0,2mg/m³, - mangan 0,4mg/m³. K tomuto se váže nutnost zvážit instalaci vzt potrubí výduchu systému zima/léto kdy minimálně 15 % přefiltrovaného vzduchu bude v zimním období vypouštěno do exteriéru výrobního prostoru, zbývající část bude zůstat v interiéru výrobního prostoru. Přísun čistého vzduchu bude řešen otevřením ventilačního křídla okna.

Zadavatel k **dotazu č. 3 uvádí**, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha. VZT bude navržena pro provoz zima/léto s možností regulace poměru odvodu a recirkulace vzduchu, dle platných legislativních požadavků.

4. V souvislosti s dotazy ad2 a ad3 si dovolím upozornit na skutečnost, že v takto malých prostorách není zabezpečen odvod emise, která se na pracovišti může vyskytnout, kterou nebude možno lokálně odsát v průběhu činnosti odsávaným ramenem – sekundární emise z procesu (velké dílce s dutinami z původní proti korozivní ochranou). V tomto případě doporučím instalaci odvodního stěnového ventilátoru.

Zadavatel k **dotazu č. 4 uvádí**, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha. Zadavatel doplňuje zadávací podmínky o požadavek na instalaci odvodního stěnového ventilátoru k odsátí sekundární emise z procesu svařování.

5. Odsávací rameno je zbytečně dlouhé a bude limitovat operátora svařování v nalezení optimální polohy. Doporučuji délku min. 2 m, max 3 m. Dále doporučuji do zadání zadat vnitřní světlost ramene, doporučuji pro svařování DN160 (vyrábějí se i menší).

Zadavatel k **dotazu č. 5 uvádí**, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha.

6. Frekvenční měnič se u odsávacích zařízení nasazuje v okamžiku požadavku na PID regulaci (na základě poklesu tlaku v VZT potrubí) u více četných odsávacích míst. U jednoho pracoviště svařování je to zbytečný luxus a prodražuje to zbytečně investici. Trváte si na této podmínce, regulace odsávacího objemu se může dělat stejně ručně škrtkou klapkou ramene.

Zadavatel k **dotazu č. 6 uvádí**, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha. Zadavatel požaduje, aby odsávací jednotka byla vybavená škrtkou klapkou k regulaci odsávaného vzduchu.

7. Automatické zapínání a vypínání filtrační jednotky chcete mít odvozené od spínání svařovacího zdroje, brusky, laserového zdroje tzn., že každá uvažovaná technologie bude mít binární výstup pro připojení filtrační jednotky? Můžete blíže popsat rozhraní připojení?

Zadavatel k **dotazu č. 7 uvádí**, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha. Zadavatel upřesňuje, že nově požaduje manuálně ovládanou odsávací jednotku s možností automatického ovládání pro připojení strojů vybavených funkcionalitou automatického spuštění.

K dotazu týkajícího se popisu rozhraní připojení zadavatel uvádí, že není schopen popsat rozhraní připojení, jelikož aktuálně ještě nedisponuje všemi zařízeními popsanými v technické specifikaci (*POŽn., které však nejsou předmětem tohoto poptávkového řízení*).

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha.

Příloha č. 1 VZD – Technická specifikace předmětu plnění – ve znění změn ze dne 20. 11. 2025.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **10. 12. 2025 do 10:00 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na Profilu zadavatele dostupné z adresy:
<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>

V Ostravě 20. 11. 2025

.....
Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu
úsek nákup a správa společnosti