



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 24.07.2024
Naše značka: RSMSS/20240724-009/SUS
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20230816-008/ES
Vy izuje: Bc. Marek Kohut
Telefon: 602750146
E-mail: marek.kohut@veolia.com
Datum: 10.10.2024

**Bá ské projekty Ostrava
s.r.o.**
Vítkovická 3108/11
70200 Ostrava

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. VÍTKOVICKÁ	
Stručný popis akce:	REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. VÍTKOVICKÁ	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Moravská Ostrava
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	608804906, mpauk@bapro.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 10.10.2024	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

nedojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.
Při dodržení obecných podmínek.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního režimu za řízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního režimu. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na za řízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního režimu, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1/2

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.



1. Písemn uvolnit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejmén 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytyčení rozvodného tepelného zaízení a prokazateln seznámit s provedeným vytyčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně. Na vytyčenou trasu teplotrenského zaízení a v jeho ochranném pásmu neuskładovat žádný stavební materiál i zeminu a neprovádět žádnou innost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotrenského zaízení. Stavba nesmí omezit přístup pracovníků skupiny Veolia Energie k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie vymezuje rovněž bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodů RTZ 2,5m.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chráněcí, roznášecí zátlžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu inností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejmén 1 pracovní den předem.

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební innost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona íslo 458/2000 jako innost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty těmto osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Ing. Radim Masný
Vedoucí sektoru Sever
Tel.: + 420 597 453 521
E-mail: radim.masny@veolia.com