

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25.7.2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 50247/2024/OV/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 50247/2024/OV/HOK

VYŘIZUJE: Kateřina Czudková

TEL.: 595 138 122

E-MAIL: katerina.czudkova@khsova.cz

DATUM: 15.8.2024

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vítkovická 3108/11

702 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost stavebníka - Statutární město Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava, zastoupeného na základě předložené plné moci panem Ing. Jaromírem Zelníčkem, Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická 3108/11, 702 00, Ostrava, IČ 60792841, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání stavebního a územního řízení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická, k.ú. Moravská Ostrava“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro vydání společného povolení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická, k.ú. Moravská Ostrava“.

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

Ke kolaudaci stavby budou předloženy

- doklady, že veškeré použité materiály, přicházející do styku s pitnou vodou, vyhovují požadavkům § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“),
- rozběr vzorku pitné vody z rekonstruovaných vodovodních řadů v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 25.7.2024 požádalo Statutární město Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava, zastoupené na základě předložené plné moci panem Ing. Jaromírem Zelníčkem, Báňské projekty Ostrava,

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

a.s., Vítkovická 3108/11, 702 00, Ostrava, IČ 60792841, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání stavebního a územního řízení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická, k.ú. Moravská Ostrava“. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad posoudila soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace (zpracovatel: Ing. Jaroslav Chalupa – Báňské projekty Ostrava, a.s., červen 2024, Ing. Daniela Navrátilová, ČKAIT 1104254) řeší přeložku stávajících vodovodních řadů z oceli a litiny. Navrhované řady budou provedeny z potrubí HDPE 100 RC SDR11 a budou respektovat stávající dimenze. Dále se jedná o přeložku kanalizace, přepojení kanalizačních a uličních přípojek a opravu komunikace. Tato stavba se umísťuje a provádí na parcelách č. 2919/3, 3220/12, 3220/13, 3220/51, 3304/1, 3304/15, 3304/19, 3304/20, 3630/1, 3630/19, 3630/28, 3630/29, 3630/30, 3630/31, 3630/32, 3630/33, 4217 v k.ú. Moravská Ostrava (713520).

Předložené podklady při dodržení stanovených podmínek odpovídají požadavkům §§ 3 odst.1 a 5 odst.11 zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů, zejména vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Podmínka č.1 směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., podmínka č.2 směřuje k ověření, zda nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality pitné vody.

Laboratorní rozbor bude v souladu s požadavkem §4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát (datovou zprávou)