



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 24.07.2024
Naše značka: VPS/20240724-010/SS
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: VPS/20230816-010/ES
Vy izuje: Ji í Gu ka
Telefon: 702 211 844 (prac.dny 7:00-13:00)
E-mail: jiri.gunka@veolia.com
Datum: 23.08.2024

**Bá ské projekty Ostrava
s.r.o.**

Vítkovická 3108/11
70200 Ostrava

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Pr ůmyslové služby R, a.s.
pro ú ely souhlasu se stavbou v ochranném pásmu

Název akce:	REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. VÍTKOVICKÁ	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Moravská Ostrava
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	608804906, mpauk@bapro.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 23.08.2024	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

dojde k dot ení

za ízení lokální distribu ní soustavy pro distribuci elekt iny ve správ
Veolia Pr ůmyslové služby R, a.s.

a nedojde k dot ení

za ízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stla eného vzduchu v rámci pr ůmyslových areál
OKD, a.s. a DIAMO s.p., odš t p ný závod DARKOV ve správ Veolia Pr ůmyslové služby R, a.s.

a k dot ení dalších

**za ízení pro výrobu a rozvod tepelné energie ve vlastnictví Veolia Pr ůmyslové služby R, a.s. se
musí vyjád it provozovatel Veolia Energie R, a.s. na základ plné moci, samostatným
dokumentem.**

ást elektro

Jedná se o:

Podzemní vedení vysokého nap tí 22 kV

1/4

Veolia Pr ůmyslové služby CR, a.s.

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974. Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722.
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554
Tel.: +420 556 206 521, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vpscr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: environmentálního managementu
dle ČSN EN ISO 14001, managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001,
managementu hospodaření s energií dle ČN EN
ISO 50001 a protikorupčního managementu dle ČSN
ISO 37001.



Provozovatel Lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby R, a.s. dle odst. 11 § 46 Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění **udílí tímto souhlas s výkonem činností v ochranném pásmu vedení a umístěním permanentní stavby v ochranném pásmu.**

Jako provozovatel technické infrastruktury - lokální distribuční soustavy (LDS) Veolia Průmyslové služby R, a.s. souhlasíme s výkonem jiných činností a umístěním stavby v ochranném pásmu, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožní a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob a to za splnění následujících podmínek:

Investor doloží speciální situační výkresy s navrženým způsobem zabezpečení stávajících zařízení LDS při činnosti v ochranném pásmu proti mechanickému poškození, prouhybu, posunutí atd., podélné profily a jezy míst kladení.

Navržený způsob zabezpečení proti mechanickému poškození, prouhybu a posunutí musí být odsouhlasen odpovědným pracovníkem – osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností provozovatele LDS.

Nově budovaná ve stejné technická infrastruktura musí být uložena pod kabelovým vedením o napávací hladině 22 kV.

Místa kladení musí být provedeny dle SN 73 6005. Investor pořídí fotodokumentaci míst kladení, tak aby byl vidět způsob mechanického zabezpečení nově položené ve stejné technické infrastruktury. Po ukončení fotodokumentaci poskytne bezúplatně osobě odpovědné za elektrické zařízení provozovatele Lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby R, a.s.

V místech kladení jednotlivých ve stejných technických infrastruktur s kabelovým vedením o napávací hladině 22 kV budou uloženy markery, s odpovídající frekvencí pro danou technickou infrastrukturu.

Požadujeme předložení speciálních situačních výkresů s místy kladení stavby se stávajícím zařízením lokální distribuční soustavy – s vyznačením uložených markerů.

Investor po vlastní realizaci stavby poskytne bezúplatně provozovateli Lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby R, a.s. (dále jen LDS VPS) výsledek zemní skenování činností s vyznačením míst kladení nově vybudované technické infrastruktury se zařízením LDSVPS v digitální i písemné formě včetně celé trasy nově vzniklé ve stejné technické infrastruktury.

Ověření odborné správnosti výsledku zemní skenování činností bude provedeno úředním oprávněným zemním inženýrem dle zák. 200/1994 Sb. v platném znění v etn. textu: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům".

Platnost tohoto souhlasu s výkonem činností v ochranném pásmu je vázána na dodržení Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, předchozího vyjádření k existenci sítí, SN EN 50 110-1-ed.3, „Pravidel a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních“ ve spolupráci Veolia Průmyslové služby R, a.s., souvisejících Nařízení vlády, zákonů, vyhlášek, předpisů SN a dodržení níže uvedených podmínek.



Ochranná pásma:

Ochranným pásmem za ízení elektriza ní soustavy je prostor v bezprost ední blízkosti tohoto za ízení ur ený k zajišt ní jeho spolehlivého provozu a k ochran žívota, zdraví a majetku osob.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která íní od krajního vodi e vedení na ob jeho strany

a) u nap tí nad 1 kV a do 35 kV v etn	
1. pro vodi e bez izolace	7 (10) m
2. pro vodi e s izolací základní	2 m
3. pro záv sná kabelová vedení	1 m
b) u nap tí nad 35 kV do 110 kV v etn	
1. pro vodi e bez izolace	12 m
2. pro vodi e s izolací základní	5 m
c) u nap tí nad 110 kV do 220 kV v etn	15 m
d) u nap tí nad 220 kV do 400 kV v etn	20 m
e) u nap tí nad 400 kV	30 m
f) u záv sného kabelového vedení 110 kV	2 m
g) u za ízení vlastní telekomunika ní sít držitele licence	1 m

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobní elekt iny a elektrické stanice je zakázáno:

a) z ízovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby í umis ovat konstrukce a jiná podobná za ízení, jakož í usklad ovat ho lavé a výbušné látky,

b) provád t bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto za ízení nebo ohrozit život, zdraví í majetek osob,

d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k t mto za ízením.

V ochranném pásmu í mimo n je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektriza ní soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpe ný a spolehlivý provoz a veškeré innosti musí být provád ny tak, aby nedošlo k poškození energetických za ízení.

Je zakázáno provád t veškeré zemní práce, p í kterých by byla narušena stabilita stožár a zm n ná nivelita v ochranném pásmu.

Veškerá práce v ochranném pásmu vedení lokální distribu ní soustavy musí být provád ny pouze p í vypnutém vedení a za p ítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak. Vypínání jednotlivých za ízení LDS VPS zajiš uje dispe ink distribuce elekt iny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028.



Investor – stavebník určí před zahájením prací osobu (vedoucího práce – s kvalifikací min. § 7 Vyhl. 50/1978 Sb. v platném znění) odpovědnou za pracovní činnost v ochranném pásmu, dodržování bezpečnostních předpisů a podmínek tohoto souhlasu vydaných pro práci v blízkosti vedení nn, vn, vvn.

Investor oznámí společnosti Veolia Průmyslové služby R, a.s. před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu, odpovědnou za dodržení podmínek tohoto souhlasu.

Investor – stavebník před zahájením prací prokazatelně použije všechny pracovníky, kteří budou pracovat v ochranném pásmu vedení nn, vn a vvn o nebezpečí při práci v blízkosti vedení nn, vn a vvn, o povinnosti dodržovat a řídit se pokyny dozoru a s rozsahem ochranného pásma.

Investor – stavebník v prostoru ochranného pásma vedení umístí bezpečnostní tabulky upozorňující, že práce probíhají v blízkosti vysokého napětí např. „Vysoké napětí – Životu nebezpečno dotýkat se elektrizací“.

Investor-stavebník je v průběhu provádění prací na předem určené stavbě zodpovědný za bezpečnost osob z titulu přítomnosti vedení lokální distribuční soustavy a je zodpovědný za veškeré škody způsobené na zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy v místě prací, tak za škody vzniklé těmto osobám na zdraví a majetku.

Investor- stavebník oznámí na dispečink distribuce elektřiny (tel.: 596 609 701, 597 452 701, 597 452 703, 728 568 028) zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dle tohoto souhlasu.

Investor –stavebník požádá minimálně s 30-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení LDS VPS z provozu, a to na tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028.

Investor – stavebník uvědomí Veolia Průmyslové služby R, a.s. o zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vedení nejméně 15 dnů předem. Veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.

Investor – stavebník okamžitě oznámí každé poškození dotčeného vedení vn, nn na dispečink distribuce elektřiny Veolia Průmyslové služby R, a.s. (tel.: 596 609 701, 597 452 701, 597 452 703, 728 568 028).

Nedodržení podmínek tohoto souhlasu, bude to považováno jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranném pásmu dle § 46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění a bude o tom informovat místní příslušný stavební úřad a zároveň bude tato skutečnost oznámena Státní energetické inspekcí.

Po dokončení stavby provozovatel lokální distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukci na svém zařízení nebude provozovatel lokální distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v ochranném pásmu.

Tento souhlas s činností v ochranném pásmu musí být prokazatelně předán investorovi a podepsanou kopií odpovědnou osobou investora zaslat na Veolia Průmyslové služby R, a.s. před realizací stavby.

Ing. René Jajkowicz v.r.

Vedoucí útvaru distribuce elektřiny, Vedoucí elektrifikace
Veolia Průmyslové služby R, a.s.