

| | |
|-----------------------|--|
| Zadavatel: | Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále společně jen „Zadavatel“) |
| Veřejná zakázka: | Veřejná zakázka s názvem „ Modernizace ulice Vítkovická I. etapa“, ev. č. ve věstníku Z2025-062208 (dále jen „Zakázka“) |
| Režim a druh Zakázky: | Nadlimitní na stavební práce |
| Druh řízení: | Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |

| | |
|------|---|
| Věc: | Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 4 |
|------|---|

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|---|------------|---|------------|-------|
| Žádost č. | 39 | | | | | | |
| Datum doručení: | 11.12.2025 | | | | | | |
| Přesné znění žádosti: | <p><i>Zadavatelem postoupená dokumentace – Výkaz výměr – 2504002 – IO02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická položka č. 15.</i></p> <table border="1" data-bbox="435 1297 1414 1413"> <tr> <td>1 5</td> <td>K</td> <td>15189PRC</td> <td>Ocelové pažení kolem monolitických šachtic ŠA 1 a ŠA 9 Dodávka+montáž+demontáž</td> <td>soub or</td> <td>2,000</td> </tr> </table> <p><i>V rámci položky nejsou uvedeny žádné doplňující poznámky, výpočty ani technické parametry požadovaného pažení. Dokumentace nespecifikuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • požadovanou délku štětovnic při uvažované hloubce výkopu cca 4 m, • počet převázek, • dimenzi a typ převázek, • předpokládané kotvení či další stabilizační prvky, • ani požadovaný technologický postup. <p><i>Ocelové pažení šachtic je staticky nosná konstrukce, která musí zajistit bezpečné provedení výkopu, stabilitu stěn stavební jámy a bezpečnost pracovníků. Bez uvedení základních statických parametrů a návrhových předpokladů není možné tuto</i></p> | 1 5 | K | 15189PRC | Ocelové pažení kolem monolitických šachtic ŠA 1 a ŠA 9 Dodávka+montáž+demontáž | soub or | 2,000 |
| 1 5 | K | 15189PRC | Ocelové pažení kolem monolitických šachtic ŠA 1 a ŠA 9 Dodávka+montáž+demontáž | soub or | 2,000 | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p><i>konstrukci odpovědně navrhnout ani ocenit. Jednotlivé varianty pažení mohou mít zásadní rozdíly v množství materiálu, v technologické náročnosti i v ceně.</i></p> <p><i>Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace této položky, podle kterých lze konstrukci navrhnout a nacenit. Tyto informace jsou nezbytné pro transparentní a adekvátní zpracování nabídkové ceny.</i></p> |
| <p>Reakce Zadavatele:</p> | <p>Návrh a posouzení pažení jam pro kanalizační šachty jsou podrobně zpracovány v části Statický výpočet, Technická zpráva, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, která je součástí projektové dokumentace.</p> |

II.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedošlo ke změně zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 16. 12. 2025

naddat s.r.o.
Mgr. Daniel Olivík, jednatel
zástupce Zadavatele