

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále společně jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Modernizace ulice Vítkovická I. etapa“, ev. č. ve věstníku Z2025-062208 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)

Věc:	Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 5
------	---

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	40																																																																																										
Datum doručení:	12.12.2025																																																																																										
Přesné znění žádosti:	<i>V zadavatelem postoupené dokumentaci – v soupisu prací u objektu IO 03 Oprava komunikace jsou uvedeny tyto položky č. 29 až 32:</i> <table><tr><td>29</td><td>K</td><td>564751101</td><td>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm</td><td>m2</td><td>158,667</td></tr><tr><td></td><td>PP</td><td></td><td>Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Online PSC</td><td></td><td>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751101</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>23,8/0,15</td><td></td><td>158,667</td></tr><tr><td>30</td><td>K</td><td>564751111</td><td>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm</td><td>m2</td><td>1 340,667</td></tr><tr><td></td><td>PP</td><td></td><td>Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Online PSC</td><td></td><td>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>201,1/0,15</td><td></td><td>1 340,667</td></tr><tr><td>31</td><td>K</td><td>564761101</td><td>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm</td><td>m2</td><td>146,500</td></tr><tr><td></td><td>PP</td><td></td><td>Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Online PSC</td><td></td><td>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761101</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>29,3/0,2</td><td></td><td>146,500</td></tr><tr><td>32</td><td>K</td><td>564761111</td><td>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm</td><td>m2</td><td>1 241,000</td></tr><tr><td></td><td>PP</td><td></td><td>Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Online PSC</td><td></td><td>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761111</td><td></td><td></td></tr></table>	29	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	158,667		PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751101				VV		23,8/0,15		158,667	30	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 340,667		PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111				VV		201,1/0,15		1 340,667	31	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	146,500		PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761101				VV		29,3/0,2		146,500	32	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 241,000		PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761111		
29	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	158,667																																																																																						
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm																																																																																								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751101																																																																																								
	VV		23,8/0,15		158,667																																																																																						
30	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 340,667																																																																																						
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm																																																																																								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111																																																																																								
	VV		201,1/0,15		1 340,667																																																																																						
31	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	146,500																																																																																						
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm																																																																																								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761101																																																																																								
	VV		29,3/0,2		146,500																																																																																						
32	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 241,000																																																																																						
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm																																																																																								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761111																																																																																								

	Ve vzorovém řezu a technické zprávě jsou zmíněny podkladní vrstvy ze štěrkdrti ŠD 0/32. Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění složení podkladní vrstvy.																																																																																																																								
Reakce Zadavatele:	Zadavatel po kontrole upřesňuje složení podkladní vrstvy: hrubé drcené kamenivo vel. 0-63 mm. Přílohou tohoto vysvětlení Zadavatel zveřejňuje opravený výkaz výměr.																																																																																																																								
Žádost č.	41																																																																																																																								
Datum doručení:	12.12.2025																																																																																																																								
Přesné znění žádosti:	V zadavatelem postoupené dokumentaci – v soupisu prací je u objektu IO 03 Oprava komunikace v položkách č. 37 a 38 uvedena ohrusná vrstva z ACO 11 mod.: <table><tr><td>37</td><td>K</td><td>577134131</td><td>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</td><td>m2</td><td>296,800</td></tr><tr><td colspan="6">PP</td></tr><tr><td colspan="6">Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm</td></tr><tr><td colspan="6">Online PSC</td></tr><tr><td colspan="6">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134131</td></tr><tr><td colspan="6">VV</td></tr><tr><td colspan="6">VV</td></tr><tr><td colspan="6">překopy</td></tr><tr><td colspan="6">296,8</td></tr><tr><td colspan="6">296,800</td></tr><tr><td>38</td><td>K</td><td>577134141</td><td>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu</td><td>m2</td><td>1 241,100</td></tr><tr><td colspan="6">PP</td></tr><tr><td colspan="6">Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm</td></tr><tr><td colspan="6">Online PSC</td></tr><tr><td colspan="6">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134141</td></tr><tr><td colspan="6">VV</td></tr><tr><td colspan="6">VV</td></tr><tr><td colspan="6">směr centrum</td></tr><tr><td colspan="6">1241,1</td></tr><tr><td colspan="6">1 241,100</td></tr></table> Ve vzorovém řezu a technické zprávě je uveden požadavek na asfaltový koberec mastixový SMA 11+ mod. Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění, co platí.	37	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	296,800	PP						Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm						Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134131						VV						VV						překopy						296,8						296,800						38	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 241,100	PP						Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm						Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134141						VV						VV						směr centrum						1241,1						1 241,100					
37	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	296,800																																																																																																																				
PP																																																																																																																									
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm																																																																																																																									
Online PSC																																																																																																																									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134131																																																																																																																									
VV																																																																																																																									
VV																																																																																																																									
překopy																																																																																																																									
296,8																																																																																																																									
296,800																																																																																																																									
38	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 241,100																																																																																																																				
PP																																																																																																																									
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm																																																																																																																									
Online PSC																																																																																																																									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134141																																																																																																																									
VV																																																																																																																									
VV																																																																																																																									
směr centrum																																																																																																																									
1241,1																																																																																																																									
1 241,100																																																																																																																									
Reakce Zadavatele:	Po kontrole Zadavatel upřesňuje ohrusnou vrstvu: asfaltový beton – vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm z modifikovaného asfaltu dle položek výkazu výměr.																																																																																																																								
Žádost č.	42																																																																																																																								
Datum doručení:	15.12.2025																																																																																																																								
Přesné znění žádosti:	Ze zadavatelem postoupené dokumentace – z předmětu Smlouvy o dílo, odst.3.3 písm. q) vyplývá požadavek na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně zakreslení dopadů změn odsouhlasených zadavatelem do DPS. Žádáme zadavatele o informaci, zda poskytne uchazečům otevřenou verzi projektové dokumentace pro posouzení a ocenění nákladů souvisejících s DSPS.																																																																																																																								
Reakce Zadavatele:	Zadavatel otevřené verze projektové dokumentace standardně neposkytuje.																																																																																																																								

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedošlo ke změně zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 2b ZD - Výkaz výměr k PD 2 (k ocenění)

V Ostravě dne 17. 12. 2025

naddat s.r.o.
Mgr. Daniel Olivík, jednatel
zástupce Zadavatele