

PROVAKEM s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
2.7.2025

NAŠE ZNAČKA
PM-28910/2025/5203/Kol

VYŘIZUJE
Ing. Hana Kolková
+420 541 637 699
kolkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
4.8.2025

KANALIZACE BÍLAVSKO PRŮJEZDNÝ ÚSEK – DOBUDOVÁNÍ

(k. ú. Bílavsko; ORP Bystřice pod Hostýnem; Zlínský kraj; HP 4-12-02)

Investor: Město Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel PD: PROVAKEM s.r.o., 03/2025

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o vyjádření, spolu s PD, zpracovanou pro výše uvedenou akci. Stavba je členěna na 2 stavební objekty výstavby kanalizace a opravy kanalizace:

Objekt IO 01 řeší výstavbu nové jednotné kanalizace pro přepojení stávajících stok do stávajícího kanalizačního sběrače vedeného níže v obci pod krajskou komunikací.

Objekt IO 02 řeší opravu stávající jednotné kanalizace v obci Bílavsko podél krajské komunikace.

Stavba bude probíhat v těsné blízkosti bezejmenného DVT IDVT 10201029, který je ve správě Povodí Moravy, s.p.. Nově navržené kanalizační potrubí bude křížit zatrubnění, které není ve správě Povodí Moravy, s.p., ale nachází se na pozemku v jeho správě.

Název VÚ : Kozrálka od pramene po ústí do toku Moštěnka ID VÚ : MOV_1090

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v í s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem za dodržení těchto podmínek:

- 1) Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
- 2) Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným úkapům ropných látek do povrchových vod. Při případném použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům, či úkapům.
- 3) O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. Kontaktní osoba: Bc. Jan Behůň úsekový technik, email: behun@pmo.cz. Neoznámení začátku stavebních prací bude bráno jako nesplnění podmínek našeho stanoviska. Zároveň musí být zhotovitelem předložen předávací protokol k jeho potvrzení.

Vzhledem k tomu, že je v obci plánovaná výstavba centrální mechanicko-biologické ČOV na jednotné kanalizaci, doporučujeme v maximální možné míře oddělit nátok dešťových vod do kanalizace. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch zástavby rodinných domů by měly být likvidovány na pozemcích jednotlivých staveb ve smyslu § 5 a § 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“, tj. zasakovat, využívat a zadržovat v lokalitě.

Upozorňujeme:

- Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
- Upozorňujeme, že nově navržené kanalizační potrubí bude křížit zatrubnění, které není ve správě Povodí Moravy, s.p., ale nachází se na pozemku v jeho vlastnictví.
- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném a staticky bezpečném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 52, § 85). Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 2257 v k.ú. Bílavsko, který je ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku Povodí Moravy, s. p., závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Ivana Špičková, tel.: 585 711 213).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s. p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p., kterých se akce dotýká, k. ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p. (úpravy apod.)
- rozsah dotčení (záběr dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení stanoviska útvaru správy povodí (útv. 203) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí