




ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
2.01	SCHODIŠTĚ	2,80
2.02	CHODBA	8,90
2.03	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	52,15
2.04	DENNÍ MÍSTNOST	23,50
2.05	LOŽNICE, ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	27,63
2.06	KANCELÁŘ VELITELE JPO	15,90
2.07	PŘEDSÍN WC	4,37
2.08	SPRCHA	2,70
2.09	WC MUŽI	1,84
2.10	WC MUŽI	1,48
2.11	WC MUŽI	1,48
2.12	WC ŽENY	1,48
2.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,48
2.14	ŠATNA	8,07

- |   |  |
|---|--|
| A | — SVÍTLIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYTÍ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 6400 lm, 51,4 W, IP66 |
| B | — SVÍTLIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20         |
| C | — SVÍTLIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP20                  |
| D | — SVÍTLIDLO LED, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 4000 lm, 35 W, IP20          |
| E | — LED SVĚTLOMET S ASYMETRICKOU CHARAKTERISTIKOU, 4000 K, 9000 lm, 90 W, IP66     |
| N | — SVÍTLIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 94 lm, 3 W, IP65           |



a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK			<div>HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK <small>HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.</small></div>	
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK			DATUM 08/2025	
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			ÚČEL PROVÁDĚNÍ	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			STAVBY	
INVESTOR	Město Kyjov			Č. ZAK. 11451-003-000	
MÍSTO STAVBY	Kyjov- Nětčice, ulice Luční, p.č. 1433/27			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101689	
STAVBA	NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE JSDH KYJOV SE ZÁZEMÍM HASIČSKÉHO SPORTU VČETNĚ Víceúčelového hřiště			LISTŮ 1 POČET A4 3	
SO 01 VLASTNÍ BUDOVA SDH ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ				MĚŘITKO POŘADOVÉ Č.	
PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ				1:75 04	