

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3  
zakázky  
„Novostavba hasičské zbrojnice JSDH – město Kyjov“

**Identifikační údaje zadavatele:**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Název:                          | <b>Město Kyjov</b>                 |
| Sídlo:                          | Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov |
| IČO:                            | 00285030                           |
| Zastoupený:                     | 00285030                           |
| (dále jen „ <b>zadavatel</b> “) |                                    |

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zástupce:        | <b>BVA konzult, s.r.o.</b>                                                                         |
| Sídlo:           | Jana Uhra 179/25, Veverčí, 602 00 Brno                                                             |
| IČO:             | 415 39 656                                                                                         |
| Registrace:      | OR u KS v Brně spisová značka C 112990                                                             |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Veronika Svobodová, email: <a href="mailto:zakazky@bva-konzult.cz">zakazky@bva-konzult.cz</a> |

### **Dotaz č. 1:**

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1: Zadavatel v bodě 5.5.3 Kvalifikační dokumentace požaduje:

„5.5.3. Kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ včetně stanovení jejich minimální úrovně odpovídající rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky včetně požadavku na jejich prokázání

Dodavatel prokáže kritéria technické kvalifikace způsobem obdobně jako dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ předložením:

Otvorové výplně: pro ověření minimální úrovně dodavatel k vnějším otvorovým výplním doloží doklady v souladu s technicko–kvalitativními požadavky TZ D a D1.01\_SO01\_ASŘ\_12\_SEZNAM\_PODROBNOSTÍ.pdf. Dodavatel společně s doklady dodá přehlednou tabulku, ve které uvede, který doklad se vztahuje ke konkrétnímu požadovanému parametru, s přehledem dodá též výpočet  $U_w$  a  $U_d$  pro všechny vnější výplně otvorů dle požadavků PD.”

Upozorňujeme zadavatele, že dle výrobců požadovaná Sekční vrata Z/7 s integrovanými únikovými dveřmi a s požadovaným součinitelem prostupu tepla  $U_d = \max 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  na trhu neexistují. Žádáme tedy zadavatele u úpravu zadávacích podmínek.

### **Odpověď č. 1:**

Na základě prověření projektantem zadavatel uvádí, že sekční vrata s integrovanými dveřmi je možné na trhu zajistit / vyrobit při splnění požadovaných tepelnětechnických parametrů, a to i s  $U_d = \max. 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ .

Z uvedeného důvodu zadavatel konstatuje, že zadávací podmínky se v této části nemění a požadavek na sekční vrata Z/7 dle projektové dokumentace zůstává beze změny. Dodavatelé doloží požadované doklady a výpočty v souladu s Kvalifikační dokumentací (bod 5.5.3) a příslušnými technicko–kvalitativními požadavky.

V Brně dne 6. 2. 2026

**Mgr. Veronika Svobodová**

v plné moci

BVA konzult, s.r.o.