


REZ A-A'



- 1 BETONOVÁ NÁDRŽ
- 2 BETONOVÝ POKLOP
- 3 BETONOVÁ SKRUŽ
- 4 POKLOP Ø600


ZAŤAŽENIE POKLOPU

400kN
A=100 B=120

NAJŤAŽŠÍ KUS 4,5 t
HLBK A OSADENIA
H=


- 3cm PIESKOVÉ LŮŽKO
- 15cm PODKLADNÝ BETÓN
- 12cm ŠTRKOVÝ NÁSYP
- TERÉN

PŮDORYS



AKUMULAČNÍ NÁDRŽ KL AN 6

KLARTEC, spol. s r. o.

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <p>Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</p>	
Ing. Šárka Pelcová	Petr Minařík	Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Obec Bílenice				
Technické a hospodářské centrum obce Bílenice SO 03 - Dešťová kanalizace			FORMÁT	2xA4
			DATUM	03/2021
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2020030
ŽB NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU 6,0 m3			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			-	D.3.1.04