


- ROZVADĚČ RE – ELEKTROMĚROVÝ
- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, str. 50Hz, TNC
  - \* OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - \* TYP: ER212/NK (DCK HOLOUBKOV)
  - \* PŘÍVOD: SPODEM
  - \* VÝVODY: SPODEM
  - \* KOMPENZACE: NENÍ

\*POZN.  
HODNOTU HLAVNÍHO JISTIČE PŘED EL.MĚREM LZE NAVÝŠIT AŽ NA 40A.

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Obec Bílence			FORMÁT	---
Technické a hospodářské centrum obce Bílence SO 01 - Technicko hospodářské centrum			DATUM	03/2021
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2020030
D.1.4-ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SCHÉMA ROZVADĚČE RE			---	D.1.4.05