

**Zadavatel:**
**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

 se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00  
 IČO: 61974757

Veřejná zakázka:

**„Úprava měřírny Svinov a přípojka VN pro nabíjecí stanici elektrobusů“**

Sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**dle ust. § 98 a 99 ZZVZ**

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „zadavatel“) obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zveřejní na profilu zadavatele.

**Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 09. 02. 2018):**

Soutěžní projektová dokumentace řeší pokládku trojice napájecích kabelů 22-AXEKVCEY 1x70 mm<sup>2</sup> z MR Svinov do nové trafostanice viz PD. V technické zprávě je deklarována délka zemní trasy 410 m – 40 m pevné uložení kabelů v objektu. V soutěžním výkazu výměr v části materiál počítáno s 556 m kabelů 22-AXEKVCEY 1x70 mm<sup>2</sup>, v části montáže se uvádí montáž pevně 120 m, volné uložení v trubce ve výkopu pak 410 m.

Máme za to, že kabel v části materiál je podhodnocen, stejně jako v části montáže/ volné uložení. Dle našeho názoru byly zapomenuty dvě délky kabelu v uvedených částech, jedná se o 3 paralelní kabely. Bude tento nedostatek opraven?

**Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 12. 02. 2018**

Zadavatel na základě obdrženého dotazu zkontroloval soupis prací a provedl opravu následujících položek.

ČÍSLO MATERIÁLU	KATE GORIE	ČÁST: MATERIÁL	PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ	NOVÉ MNOŽSTVÍ
		NÁZEV		
1000015710	Hlavní	KABEL 22-AXEKVCEY 1X70/16	556,500	1417,500
1000174020	Hlavní	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.160 CERNA 50M	450,000	410,000
ZMP	ZAN	ČÁST: MONTÁŽE	PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ	NOVÉ MNOŽSTVÍ
		NÁZEV		
CG21	315	KABEL 22KV AXEKVCEY 1X70/16 VOLNE ULOZ.	410,000	1230,000
EK19	215	PROSTUP Z PE TRUBKY VLN. PR.160/135 ROLE	450,000	410,000
CH40	315	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	430,000	1230,000

Vzhledem k informacím poskytnutým zadavatelem k žádosti dodavatele č. 1, prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 13.03.2018, 10:00.

Příloha:

Přípojka VN\_oprava 13.2.2018 (*pozn. dokument z přílohy č. 3 ZD*)

V Ostravě dne 13. 02. 2018



.....  
Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Bc. Karla Holušová  
hlavní specialista nákupu

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
18