

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

IČO: 61974757,

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce trakční měnirny Martinov“

Sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
(podle ust. § 98 ZZVZ)

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 13. 6. 2018:

Dobrý den,

V souladu s bodem 7.1. a 7.2. zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce trakční měnirny Martinov“ Vás žádáme o zodpovězení dotazů:

1) PS2 - Rozvodna 22 kV

V dokumentaci pro rozvodnu 22 kV obsahuje soubor: *D2.2.1.1 Specifikace hlavních komponent*, pouze titulní list.

Bude specifikace doplněna?

2) PS 101 - Společná část

Oddíl D5 - Kabelové lávky a podpěrné konstrukce kabelů pol.: 36 Konzola svislá - jednoduchá:

Vzhledem ke kabelovým trasám, ve kterých budou použity tyto konzole, se jeví 160 kusů jako nadhodnocený počet.

Bude tento počet zkorigován?

3) PS 104 - Pomocné zařízení

Dl - Skříň R04/2 - úprava vybavení: Pol.:275 Začlenění elektrokomponent z rozvaděče RT, včetně montáže.: Vzhledem ke složitosti úprav ve skříni R04/2 se jeví 16h jako nedostatečných. Žádáme minimálně o zdvojnásobení počtu hodin.

Bude počet hodin navýšen?

4) PS 106 - Elektroinstalace

Dl - Světelné okruhy I.PP Pol.: 327 Žárovkové svítidlo PARK N, 60W, IP43, včetně montáže.: Ve výkazu výměr je uveden počet těchto světel: 2ks. Ve výkresu: D2.6.1.1 Elektroinstalace I.PP, se však nachází pět takovýchto světel.

Bude počet upraven na správnou hodnotu?

5) PS 106 - Elektroinstalace

*Dl - Světelné okruhy I.PP Pol.: 323 Zářivkové svítidlo 2x3 6IV. IP20 (napříkl. Vyrtych Vipet I 236), včetně montáže.: Ve výkazu výměr je uveden počet těchto svítidel: 21ks. Ve výkresu: D2.6.1.1 Elektroinstalace I.PP, se však nachází dvaadvacet takových svítidel.
Bude počet upraven na správnou hodnotu?*

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 4 ze dne 13. 6. 2018

- Ad 1) Zadavatel zveřejnil dne 28.5.2018 na profilu zadavatele dokument **Změna zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek**, jehož přílohou byl dokument „**D2.2.1.1. Specifikace hlavních komponent**“ z části „**PS2 – Rozvodna 22 kV**“.
- Ad 2) Počet nebude změněn. Konzoly budou podepírat vytížené kabelové lávky ve větším rozsahu a taky je s nimi počítáno pro stoupací konstrukce kabelů, takže zadavatel má za to, že je jejich počet adekvátní.
- Ad 3) Počet hodin navýšen nebude. Zadavatel má za to, že 16 hodin je dostačujících i s ohledem na nutné úpravy rozvaděče R04/2.
- Ad 4) Zadavatel se omlouvá za pochybení, změna zadávacích podmínek s upřesněním této položky bude zveřejněna na profilu zadavatele.
- Ad 5) Zadavatel se omlouvá za pochybení, změna zadávacích podmínek s upřesněním této položky bude zveřejněna na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 18. 6. 2018

Mgr. Magdaléna Poncza, advokát,
Zástupce zadavatele