

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

IČO: 61974757,

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce trakční měničny Martinov“

Sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
(podle ust. § 98 ZZVZ)

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25. 5. 2018:

Dobrý den,

Rád bych vás požádal o dodatečné informace k zakázce Rekonstrukce trakční měničny Martinov, NR-24-18-OŘ-Ko-IROP.

Dotaz č. 1)

V zadávací dokumentaci PS 05 - Komunikační schéma dálkového řízení chybí specifikování jednotlivých typů komponentů. Žádáme zadavatele o zveřejnění specifikace každého komponentu ŘS (ŘS N1 – N16, GU1 – GU3).

Dotaz č. 2)

Ve výkazu výměr v části PS 102 - Rozvodna 22kV, D17 Kabeláž, Položka 160 Kabel AXEKVCEY 120mm², včetně montáže je uvedena 0 výměra. V seznamu kabelů je uvedeno cca 900m. žádáme zadavatele o prověření této položky.

Dotaz č. 3)

V PD PS 02 – Rozvodna 22kV je pod názvy D2.2.1.1 specifikace hlavních komponent a D2.2.1.0 TL dvakrát uvedený krycí list avšak chybí Obchodně technická specifikace, žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 25.5.2018

Ad 1) Součástí vlastního PS5 (PS105 v příloze č. 3 ZD) je pouze skříň DMX s centrálním modulem SAIA PCD3.M6860 a příslušné hardware a software (viz. technická zpráva bod 2.4.4, 2.4.9). Komponenty v jednotlivých rozváděčích jsou součástí těchto rozváděčů. V nich jsou umístěny moduly SAIA PCD2.M5540 (viz. technická zpráva bod 2.4.9). Komunikační propoje jsou součástí PS3 (PS103 v příloze č. 3 ZD).

Ad 2) Zadavatel se omlouvá za pochybení, změna zadávacích podmínek s upřesněním této položky bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Ad 3) Zadavatel zveřejnil dne 28.5.2018 na profilu zadavatele dokument **Změna zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek**, jehož přílohou byl dokument „**D2.2.1.1. Specifikace hlavních komponent**“ z části „**PS2 – Rozvodna 22 kV**“.

V Ostravě dne 30. 05. 2018

Mgr. Magdaléna Poncza, advokát,
Zástupce zadavatele