

Investor:
Město Uherský Brod
Libor Obádal
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Žadatel:
Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
76005 Zlín

Vaše značka:
Číslo jednací: **SVK/MM/2023/1396**
Vyřizuje: **Michaela Malinková**
Telefon: **+420 572 530 232**
E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Název akce: **KOMUNIKACE V UL. NOVÁ, UHERSKÝ BROD**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**
Katastr: **Uherský Brod**
Adresa: **Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod**

Datum vydání vyjádření: **05.09.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **05.09.2024 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace řeší opravu části místní komunikace na ulici Nová v Uherském Brodě. Jedná se o koncovou část, která je dnes tvořena silničními panely ve špatném stavu. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová v šířce 4,60m – 3,0m v krytu z asfaltobetonu. Bude provedena v kompletní konstrukci vč. sanace zemní pláně. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným sklonem přes sklopené obrubníky do sousední zatravněné plochy a příčným sklonem do nové uliční vpusti.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter. Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

. V blízkosti výstavby se nachází stávající vodovodní a kanalizační zařízení, které nesmí být stavebními stroji a pracemi dotčeno. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy tohoto zařízení, které musí zůstat trvale přístupné. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.

Místo napojení dešťové vpusti na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být před záhozem odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací naší akciové společnosti. V opačném případě je nutno kontrolu napojení provést kamerou s pořízením videozáznamu a záznam doložit na naší a. s. před uvedením stavby do provozu.

Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky naše akciová společnost.

Kanalizační přípojky uliční vpustí musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 8122b178ba3e98594603c86d55b8453c915373e0)

- _situace.PDF (příloha žádosti)

(SHA1: b118f659b4e72d813cf9fc39239b0bbf25bf68dd)

- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: bd726f3a36a486c567669f7525238a1a0d2aab6a)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)