



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-88764-2/ČJ-2023-151106

Uherské Hradiště 4. září 2023

Počet stran: 2

Zdeněk Vladyka  
Na Honech I 5540  
760 05 Zlín**Komunikace v ul. Nová, Uherský Brod - souhrnné stanovisko**

K č. j. KRPZ-88764/ČJ-2023-151106

Dopravní inspektorát Policie České republiky Uherské Hradiště obdržel dne 07.08.2023 Vaši "Žádost", týkající se projektové dokumentace stavby "KOMUNIKACE V UL. NOVÁ, UHERSKÝ BROD" (viz. předložená dokumentace).

Policie České republiky, jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

**S O U H L A S Í**

s předloženou projektovou dokumentací pro výše uvedenou stavbu, při splnění následujících podmínek:

- budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahující se k realizaci této stavby;
- navržená místní úprava provozu (svislé dopravní značení "B 29" + "E 13") nebude realizována - stání v prostoru obratiště je řešeno obecnou úpravou pravidel provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na "PK";
- parametry obratiště budou odpovídat ČSN 73 6110;
- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pro realizaci této stavby bude stanovena obecním úřadem obce s rozšířenou působností (MěÚ Uherský Brod).

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Velehradská třída 1217  
686 01 Uherské Hradiště

www.policie.cz

Tel.: 974 678 111  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: w6thp3w

Policie České republiky dále, jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

## S O U H L A S Í

s úpravou stávajících sjezdů k přilehlým sousedním nemovitostem, při splnění následujících podmínek:

- budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahujících se k připojení samostatných sjezdů k pozemní komunikaci;
- budou dodrženy rozhledové poměry (rozhledové trojúhelníky) dle ČSN 73 6110 resp. ČSN 73 6102;
- připojení samostatných sjezdů k místní komunikaci bude provedeno sníženými obrubníky, a to s výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního prostoru 0,02 m až 0,05 m - snížená obruba bude v délce max. **6,0 m**.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:  
por. Bc. Jiří Beníček

npor. Mgr. Robert Rampáček  
vedoucí oddělení