



ROZVODNÁ SOUSTAVA
3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3**

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem

- A.1 Základní izolace živých částí
- A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3. Doplňková ochrana proudovými chrániči

411.3 Ochrana při poruše

- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

vypracoval	ING. PETR HANÁČEK		ING. PETR HANÁČEK PROJEKTOVÁNÍ EL Na Rybníku 413, Kunovice 686 04 petr.hanacek73@seznam.cz tel.: 739 089 840	
kontroloval	ING. PETR HANÁČEK			
investor	Město Uherský Brod,Masarykovo nám.100,68801 Uh.Brod			
místo stavby	Obchodní 1639, Uh.Brod			
STAVBA Mateřská škola,Uherský Brod,Obchodní 1639 PD REKONSTRUKCE VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE			DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
			formát	6 A4
			datum	09/2024
OBSAH SCHÉMA NAPÁJENÍ			měřítko -	č. výkresu 07