



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Územní odbor Hodonín
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPB-11796-3/ČJ-2025-060606

Hodonín 20. ledna 2025

Počet stran: 2

Projekce DS s.r.o.
Na Výhoně 3223
695 01 Hodonín**Vyjádření Policie České republiky k projektové dokumentaci.**Objekt: **"Hodonín - přechod pro chodce ul. Žižkova"**Místo: **k.ú. Hodonín**Stupeň dokumentace: **DUSP**Zpracovatel dokumentace: **Projekce DS s.r.o.**

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru v Hodoníně, jako orgán státní správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti ze dne 15.01.2025 a předložené projektové dokumentace z 07/2024

a) **souhlasí s vydáním společného povolení stavby**, kdy k udělení kolaudačního souhlasu bude DI Hodonín požadovat doložení Protokolu měření osvětlovaných ploch k ověření, že tyto splňují *Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, včetně Dodatku č. 1, a vypočítané a projektované hodnoty osvětlení.*

b) na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, dále posoudila návrh místní úpravy provozu dle Situačního výkresu č.p. D1.2e a s tímto návrhem **souhlasí za podmínek:**

- 1) Svislé dopravní značení "C9a,b" bude instalováno v celém úseku stezky Marxova - Brněnská.
- 2) Povrch společné stezky pro chodce a cyklisty požadujeme doplnit o piktogram chodce.
- 3) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích."

Svatopluka Čecha 7
695 01 Hodonín

4) *Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.*

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny lze konstatovat, že stavba odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:

por. Ing. Jan Froněk

IDS: jydai6g

krpb.podatena@pcr.cz

tel. 974 633 254, 722 095 670

npor. Mgr. Václav Janů
vedoucí oddělení