

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: R/2025/18970/2  
Spisová značka: Z/2025/15792

Datovou zprávou

Vyřizuje: Ing. Radim Salčák  
Tel.: 518 398 628  
Email: [radim.salcak@khsbrno.cz](mailto:radim.salcak@khsbrno.cz)

Projekce DS s.r.o.

Na Výhoně 3223

695 01 HODONÍN

ID datové schránky: kusgbfk

V Břeclavi dne 06.02.2025

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

### Souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 28.01.2025 o vydání závazného stanoviska k záměru „**HODONÍN – přechod pro chodce ul. Žižkova, parc. č. 3233/7, 3427/126, v k. ú. Hodonín**“ (dále jen „záměr“), jehož investorem je Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČO: 00284891, zastoupen na základě plné moci společností Projekce DS s.r.o., IČO: 02846471, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, ID datové schránky: kusgbfk, která na základě plné moci zmocnila k zastupování Ing. Danu Panákovou, Komenského 1566, 696 03 Dubňany (dále jen „žadatel“), **toto**

#### z á v a z n é   s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 77 zákona č. 258/2000 Sb. KHS JmK s umístěním a provedením stavebního záměru „HODONÍN – přechod pro chodce ul. Žižkova, parc. č. 3233/7, 3427/126, v k. ú. Hodonín“, dle souvisejících ustanovení stavebního zákona

#### s o u h l a s í .

#### Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace zpracovaná v červenci 2024 společností Projekce DS s.r.o., IČO: 02846471, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, řeší vybudování nového přechodu pro chodce přes vozovku v ul. Žižkova, na pozemcích parc. č. 3233/7, 3427/126, v katastrálním území Hodonín.

Projektová dokumentace pro povolení stavby řeší návrh vybudování nového přechodu pro chodce a navazující zpevněné plochy. Součástí návrhu je i vyznačení parkovacího pruhu pomocí VDZ. Projekt se dotkne i stávajícího SDZ na stávající stezce. Zpevněné plochy jsou navrženy s povrchem z betonové zámkové dlažby přírodní šedé barvy. Navržené nové osvětlení přechodu pro chodce bude řešeno jednostranným nasvícením.

SO.101 Zpevněné plochy

V projektu je navržen nový přechod pro chodce šířky 4,00 m a délky 6,50 m. Stávající šířka asfaltového povrchu vozovky je 9,10 m, kdy v šířce zpevnění se nacházejí dva jízdní pruhy a jednostranné parkování vozidel bez vyznačení parkovacích míst. Pro dosažení navržené délky přechodu 6,50 m je navržena vysazená chodníková plocha na straně parkovacího pruhu. Vysazená chodníková plocha zasahuje do stávající vozovky 2,60 m, kdy bude využito parkovacího pruhu (šířka 2,00 m) a dalšího zúžení o 0,60 m (provedeno v délce 15 m).

Přístupový chodník na jižní straně je navržen v šířce 4,0 m, po obou stranách budou provedeny plochy zeleně šířky 2,0 m. Současně bude nutné upravit stávající chodník v délce 8,0 m, kdy ve 4,0 m bude zvýšena niveleta o 10 cm. Na obou stranách budou provedeny rampy ve sklonu 4,8 % a 5,1 %. V severní části stavby jsou pro přístup k přechodu pro chodce navrženy celkem dvě přístupové rampy v délkách 7,95 m a 9,95 m, v podélných sklonech 5,3 % a 8,17 %. Příčný sklon je navržen 2,0 %. Čekací plocha je šířky 2,0 m.

Nové zpevněné plochy budou v zeleni lemovány betonovým chodníkovým obrubníkem 100x10x20 cm, v místě vstupu do vozovky bude osazen betonový přejezdový obrubník 100x15x15 cm s maximálním převýšením +2 cm nad povrch vozovky. Na přejezdový obrubník bude navazovat přechodový kus 100x15x15-25 cm.

V úseku mezi místními komunikacemi v ulicích Myslivečkova a Zámečnická je navržen parkovací pruh šířky 2,00 m a doplnění „dopravních stínů“ v blízkosti nároží křižovatek. V místě sjezdů bude provedeno jejich vyznačení VDZ. Na vozovce v ul. Žižkova bude obnovena část VDZ do vzdálenosti 50 m od přechodu pro chodce. Obnovena bude také podélná čára souvislá a podélná čára přerušovaná.

SO.401 Veřejné osvětlení

Nové veřejné osvětlení přechodu pro chodce bude realizováno na ulici Žižkova naproti domu č. p. 28. Účelem vybudování nového přechodu pro chodce a jeho osvětlení je zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení ulice. Navržené nové osvětlení přechodu pro chodce bude řešeno jednostranným nasvícením. Stožáry VO1 a VO2 budou umístěny 1 m před a za přechodem. Svítidla LED budou vyloženy do vozovky 0,3 m. Výložníky budou rovné s délkou 4,6 m. Oba stožáry jsou silniční v provedení pro osvětlování přechodů výšky 6 m.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

*(podepsáno elektronicky)*

Ing. Jaroslava Švarcová  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník:

1. Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, ID datové schránky: kusgbfk
2. KHS JmK – spis