


Posouzení denního a sdruženého osvětlení pro školy dle ČSN 73 0580-3 a ČSN 36 0020

POŽADOVANÁ HRANICE PRO VYHOVUJÍCÍ DENNÍ OSVĚTLENÍ
KUCHYNĚ, PŘÍPRAVNÝ JÍDEL, UMYVÁRNÝ NÁDOBÍ:
třída zrakové činnosti - IV
E_{min} = 1,5 %

POŽADOVANÁ HRANICE PRO VYHOVUJÍCÍ SDRUŽENÉ
OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ:
třída zrakové činnosti - IV
E_{min} = 0,5 %



Vyhovující denní osvětlení dle ČSN 73 0580-3



Vyhovující pro sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020

AUTOR NÁVRHU: Pavel Klus			
HL. ING. PROJEKTU: Ing. Vladimír Hořelka			
ZOD. PROJEKTANT: David Klimša			
VYPRACOVAL: Ing. Vojta Petřík			
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			
MÍSTO:	ZŠ Chrustova 1418, 713 00 Slezská Ostrava	Č. ZAK.:	20211117211
AKCE:	Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II ZŠ Chrustova - Cvičná kuchyňka	DATUM:	11/2021
		STUPEŇ:	DSP
VÝKRES:	PŮDORYS 3.NP - osvětlení	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
		1:100 (A4)	D.1.4.4.2.1