

Posouzení denního a sdruženého osvětlení pro školy dle ČSN 73 0580-3 a ČSN 36 0020

**POŽADOVANÁ HRANICE PRO VYHOVUJÍCÍ DENNÍ OSVĚTLENÍ**

LABORATOŘ A DÍLNY PRO BĚŽNÉ PRÁCE:

třída zrakové činnosti - IV

$E_{min} = 1,5 \%$

**POŽADOVANÁ HRANICE PRO VYHOVUJÍCÍ SDRUŽENÉ**


OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ:

třída zrakové činnosti - IV

$E_{min} = 0,5 \%$



Vyhovující denní osvětlení dle ČSN 73 0580-3



Vyhovující pro sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020

<b>AUTOR NÁVRHU:</b> Pavel Klus			
<b>HL. ING. PROJEKTU:</b> Ing. Vladimír Hořelka			
<b>ZOD. PROJEKTANT:</b> David Klimša			
<b>VYPRACOVAL:</b> Ing. Vojta Petřík			
<b>INVESTOR:</b> Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			
<b>MÍSTO:</b>	Škrobálkova 300/51, 718 00 Slezská Ostrava-Kunčičky	<b>Č. ZAK.:</b>	20211117215
<b>AKCE:</b>	Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II ZŠ Škrobálkova – Pracovní dílny	<b>DATUM:</b>	11/2021
		<b>STUPEŇ:</b>	DSP
<b>VÝKRES:</b>	PŮDORYS 1.PP - osvětlení	<b>MĚŘÍTKO:</b>	<b>Č. VÝKRESU:</b>
		1:100 (A4)	D.1.4.4.2.1