



naše značka  
5002943135

vyřizuje  
Tomáš Tuček

datum  
12.12.2023

LUBOR JENČEK  
Novoměstská 74  
50743 Sobotka

Věc:

**Zkrácení STL plynovodní přípojky PE dn 32 na hranici pozemku pro objekt na adrese: Butoves, č.p. 62**

Obec: Butoves

Ulice: 62

K.ú. - p.č.: Butoves-165/2, 165/7, st.p. 74

Stavebník: Obec Butoves, Butoves 47, 50601 Butoves

Účel stanoviska: Zkrácení přípojky

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Plynovodní přípojka je níže uvedených parametrů:

Materiál: PE  
Dimenze: 32  
Tlaková hladina: STL  
Délka přípojky (stávající): 22 m včetně svislé části  
Umístění HUP (stávající): Pilíř při objektu  
Vlastník: GasNet, s.r.o.  
GIS ID ukončení sítě: 688882  
EVIS číslo stavby: 8800112174

Na základě Vaší žádosti o zkrácení plynovodní přípojky a přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen HUP) stanovujeme pro provedení úpravy plynových zařízení následující podmínky:

- Veškeré náklady spojené se zkrácením plynovodní přípojky včetně zemních, montážních a stavebních prací a další případné vynaložené náklady související s odstraněním odpojené části plynovodní přípojky a/nebo výstavbou nové části odběrného plynového zařízení (dále jen OPZ) hradí stavebník.

- Odpojená část plynovodní přípojky přechází okamžikem odpojení do majetku stavebníka, který s ní může následně naložit dle svého uvážení. Plynárenské zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) bude ukončeno před nově osazeným HUP.

xxxxxx tento odstavec vymazat, pokud nebudeme požadovat PD xxxxxx

- Požadujeme předložit k posouzení projektovou dokumentaci na stavbu úpravy plynových zařízení. Při zpracování projektové dokumentace je nutno dodržovat platné právní předpisy, požadavky technických předpisů, norem a zejména technické požadavky PDS Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí uvedené na webových stránkách PDS <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.

- Realizaci samotného zkrácení plynovodní přípojky budou provádět výhradně pracovníci společnosti GasNet, s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o. oddělení speciálních prací. Cenová nabídka, rozsah, podmínky a termín realizace budou

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

projednány individuálně.

Obracejte se na kontaktní osobu:

Vlasta Petříková, technik rozpočtář speciálních prací, tel.č. 735 156 775, e-mail: vlasta.petrikova@gasnet.cz

- Odběratel si před zkrácením stávající plynovodní přípojky zažádá u svého dodavatele zemního plynu o demontáž a následnou zpětnou montáž fakturačního měřidla.

- Pokud bude stavebník požadovat v rámci zkrácení plynovodní přípojky dopojení OPZ od nově umístěného HUP po místo jeho původního umístění, bude toto provedeno výstavbou nové části domovního plynovodu. Nebude využita odpojená část plynovodní přípojky.

- Pokud bude přemístěný HUP umístěn do pozemku, který není v majetku stavebníka, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka tohoto pozemku s umístěním HUP pro dotčenou nemovitost.

- Nově osazený HUP bude umístěn tak, aby byl trvale volně přístupný z veřejného prostranství.

- Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem PDS "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy MS" k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.


- Nová poloha HUP je vyznačena v situačním zákresu plynárenských zařízení, který je přílohou tohoto stanoviska.

- Zkrácení plynovodní přípojky za těchto podmínek může být provedeno pouze ve stávající trase (v rovině půdorysu). Pokud je záměrem stavebníka změnit (třeba jen částečně) trasu vedení plynovodní přípojky, jedná se o přeložku plynárenského zařízení.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002943135 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Tomáš Tuček  
Specialista připojování PZ-Čechy 3  
Oddělení připojování PZ-Čechy 3  
TOMAS.TUCEK@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002943135 ze dne 12.12.2023.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Butoves , Butoves 47 , 50601 Butoves. K.ú.: Butoves-165/2, 165/7, st.p. 74.

